



Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
alar@laagrid.eu

Meie 20.09.2024 nr 12.5-3/24/1034-4

Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamisest ja tähelepanu juhtimine

Terviseamet (edaspidi amet) viis [veeseaduse](#) (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3, [korrakaitseaduse](#) (edaspidi KorS) § 24 ning lähtuvalt ameti ohuproгноosist läbi riikliku järelevalvemenetluse Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ (registrikood 11065801, edaspidi joogivee käitleja) suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida Remniku õppe- ja puhkekeskuse veevärgi (edaspidi veevärk) joogivee kvaliteedi vastavust [sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“](#) (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele.

Vastavalt nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Joogivee käitleja on veevärgi valdajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6¹ võttis 18.06.2024 ameti autojuht-proovivõtja Roman Januhhin (proovivõtja atest. nr 2210/22) joogivee kontrollproovi aadressil Pihlaka tee 3, Remniku küla Remniku õppe- ja puhkekeskuse köögi kraanist. Rahvatervise Kohtla-Järve labori (edaspidi labor) 19.06.2024 ja 21.06.2024 väljastatud katseprotokollide alusel ei vastanud veevärgi joogivee kvaliteet määruse nr 61 § 6 nõuetele raua sisalduse ja kolooniate arvu sisalduse 22 °C juures osas. Analüüsitulemuste kohaselt oli kolooniate arvu sisaldus 22° C juures 206 PMÜ/1ml, mis on ebaloomulike muutustega ja raua sisaldus 305 µg/l, kuid raua piirsisaldus on 200 µg/l.

Vee terviseohutuse infosüsteemis (rahvatervise seaduse § 146 lg 1 kohaselt riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu) olevate andmete kohaselt on ajavahemikus 2022-2023.a veevärgi joogivees kolooniate arv 22 °C juures olnud kuni 31 PMÜ/1 ml. Võttes arvesse eeltoodut, hindas amet 18.06.2024 võetud veeproovis kolooniate arvu 22 °C juures kui ebaloomulike muutustega, mis ei vasta määruse nr 61 § 6 nõuetele.

Amet saatis 12.07.2024 joogivee käitlejale kirja nr 12.5-3/24/1034-2, milles küsis asjakohaseid seletusi. Joogivee käitleja esitas 01.08.2024 ametile vastuskirja, milles teavitas, et Remniku õppe- ja puhkekeskusesse on paigaldatud veeautomaadid joogiveega ning köögis kasutatav vesi on keedetud ja kummutatud. Koos kirjaga esitati ametile joogivee analüüsitulemused. Labori 19.07.2024 ja 22.07.2024 väljastatud katseprotokollide nr KJL2024/V1137K, KJL2024/V1137MB kohaselt ei vasta joogivee kvaliteet määruses nr 61 kehtestatud nõuetele raua sisalduse ja kolooniate arvu sisalduse 22 °C juures osas. Katseprotokollide kohaselt on kolooniate arvu sisaldus 22° C juures 139 PMÜ/1ml, mis on ebaloomulike muutustega ja raua sisaldus 228 µg/l.

VeeS § 17 lg 1 kohaselt joogivesi on algkujul või töödeldud vesi, mis on mõeldud joomiseks, keetmiseks, toiduvalmistamiseks või muuks olmeotstarbeks, olenemata päritolust ning sellest, kas see toimetatakse kätte jaotusvõrgu kaudu, paagiga, pudelites või mahutites.

Sotsiaalministri 23.03.2012 määruse nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ (edaspidi määrus nr 7) § 3 lg 4 kohaselt peab noortelaagris olema piisav õhuvahetus, küllaldane loomulik ja tehisvalgustus, külma- ja soojaveearustus, **„Veeseaduse” ja selle alusel joogiveele kehtestatud nõuetele vastav joogivesi**, heit- ja reovee kanaliseerimise võimalus ning tingimused nõuetekohaseks toitlustamiseks, hügieeniliseks tualeti kasutamiseks ja pesemiseks.

Lähtuvalt VeeS § 17 lg 1 ja määruse nr 7 § 3 lg 4 täpsustab amet, et kuigi laagri ja puhkekeskuse külastele joogiks kasutatavat vett pakutatakse veeautomaadist, peab ka muu noortelaagris kasutatav olmevesi (köögis, pesuruumides) vastama määruse nr 61 sätestatud nõuetele. Seega kehtivad Remniku õppe- ja puhkekeskuses kasutatavale joogiveele määruse nr 61 nõuded.

VeeS § 87 lg 4 kohaselt uurib joogivee käitleja joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjusi, rakendab vajalikke abinõusid puuduste kõrvaldamiseks ning teavitab puudustest viivitamata tarbijaid ja käitlemise asukoha järgset ameti struktuuriüksust.

Arvestades asjaolu, et noortelaager tegutseb suvekuudel (juuli-august), peab joogivee käitleja järgmiseks hooajaks välja selgitama veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuse põhjused ja rakendama vajalikke meetmeid joogivee kvaliteedi parendamiseks ning esitama ametile joogivee analüüsitulemused rakendatud meetmete tõhususe tõestamiseks.

Võttes arvesse eeltoodut lõpetab amet riikliku järelevalvemenetluse, tingimusel, et järgmise hooaja alguses viib joogivee käitleja veevärgi joogivee kvaliteet vastavusse.

Käesolevaga juhib amet tähelepanu, et juhul kui joogivee kvaliteeti veevärgis ei suudeta järgmiseks hooajaks tagada, alustab amet joogivee käitleja suhtes vajadusel uue riikliku järelevalvemenetluse.

Amet juhib tähelepanu asjaolule, et KorS § 23 lg 3–4 sätestab, et isikul on kohustus taluda tema suhtes seaduses sätestatud alusel ja korras kohaldatavaid riikliku järelevalve meetmeid. Nimetatud kohustuse täitmise tagamiseks on korrakaitseorganil õigus teha järelevalve subjektile ettekirjutus ning rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Kalinina
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

Anna Kalinina
505 3776 anna.kalinina@terviseamet.ee