



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/6663-2**

Hinnangu koostamise kuupäev: 27.08.2025

Hinnangu taotleja: Tallinna Haridusamet, registrikood 75014289, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn

Välja antud: Tallinna Põhjatahe Põhikool, registrikood 77002050, Karjamaa 18 (ruumid nr 217-230), 10416 Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): põhiharidus I kooliastmes

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ korrusplaan
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☐ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☐ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekestustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Tallinna Põhjatähe Põhikooli kooliruumid asuvad aadressil Karjamaa 18, Tallinn hoone II korrusel ruumides nr 217 – 230. Kooliruumidesse on planeeritud põhihariduse I kooliaste.

Koolil on omaette maa-ala, koolihoone juurdepääsu teed on vajaduste kohaselt valgustatud. Kooliruumide koosseisu kuuluvad 4 klassiruumi (sh. 1 keelteklass), õpetajate tuba, söögisaal ja tualettruumid.

Klassiruumid nr 219, 220 ja 226 (pindaladega 59,8 – 61,1 m²) on planeeritud 24-le õpilasele, keelteklass (pindalaga 60,3 m²) on planeeritud 18-le õpilasele.

Garderoob asub hoone II korruse rekreatsioonialal nr 222. Einestamisruum asub ruumis nr 218, kus on 1 kätepesuvalamu. Õpilased söövad 1-2 vahetuses.

Kehalise kasvatus tunde planeeritakse läbi viia Karjamaa 9a spordiväljakul või lepingu alusel lähedal asuvas Kopli Spordihoones ehk Erika Võimlas, kus on õpilastel võimalus pärast kehalise kasvatus tundi end sooja veega puhtaks pesta.

Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Klassiruumides on loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus ruumides vastab nõuetele. Hoones kasutatakse loomulikku ventilatsiooni, kõikides ruumides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud, kuid sisustamata (v.a tualettruumid). Klassiruumid planeeritakse sisustada vahetult enne õppetöö alustamist. Juhime tähelepanu, et määruse 84 § 11 lg 1 – 4 kohaselt peab õpilasel olema ohutu ja kasvule vastav koolipink või koolilaud ja iste. Koolipinkide ja -laudade asetus ning õpperuumi seadmete paigutus peab võimaldama õpilastel ja õpetajal vabalt liikuda, ohutult läbi viia õppekavakohast tegevust ning puhastada õpperuume. Õpilase õppetöökohakaugus välisseinast ja akendest peab olema vähemalt 0,7 m. Õppetöökoha kaugus tahvlist võib olla 2 kuni 10 m.

Ameti hinnangul vastavad Tallinna Põhjatähe Põhikooli poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Karjamaa 18 (ruumid nr 217 – 230), Tallinn kehtivatele tervisekaitse nõuetele.

Lugeda Terviseameti 22.08.2025 terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/25/6095-6 kehtetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.