

**13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistu liitumine
madalpingel, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond**

Projekti kood: LC4560

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Alutaguse Vallavalitsus		Isiku- või registrikood 77000281	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Tartu mnt, 56	Sihtnumber 41101	Maakond Ida-Viru maakond
	Telefon 5620 3048	e-post liina.talistu@alutagusevald.ee	
Kontaktisik	Nimi Tauno Võhmar		
	Telefon 5013506	e-post tauno.vohmar@alutagusevald.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 13111 Kauksi-Vasknarva tee Uusküla Alutaguse vald Ida-Viru maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00807673-G
Tarbimiskoht tänavavalgustus	Katastriüksuse number 12201:001:0371

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	ALAJÕE 110/10	KAUKSI:AJ0	Linnu tee:(Jõhvi)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Sten Kelus, sten.kelus@elektrilevi.ee, tel. +37254005997			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Plaan "505384 Uusküla, 13111 Kauksi-Va"			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		

Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - ca 14 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, sokliil, 1-kohaline	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	MP fiidrikaitse - 1 tk	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus. • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Projekteerida: Linnu tee:(Jõhvi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paigaldada alajaamas uus MP fiidrikaitse F3; - Ehitada maakaabelliin MPL444762; - Paigaldada uus liitumiskilp LK239005 kinnistu piirile. 		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_505384.pdf, AS_505384.dxf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Sten Kelus	04.11.2025