Vaade 2

N

W E

S

Riigitee 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
km 122,37 - 122,54 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

KPL225922 AHXAMK-W 12/20 (24) 3x240+35Cu
Kaabel L(trass/varuga)=353/380m
Toru D=160mm L=305m 750N

Puurimiskaevik

Kinnine läbimine 33m
Kaabli toru D=160 1250N L=33m
RV-1, km 122,37

Ettevaatust! Ristumine sidekaabliga

Puurimiskaevik

Lahtine kaeve
Kaabli toru D=160 750N L=14m

Uus maakaabel paigaldada
raudbetoon mastile. Paigaldada liigpinge piirikud

Demonteerida M12
raudbetoon mast

71101:001:0215
Kärsuveski

71201:001:0566
Pikkoripõllu

71101:006:0142
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:001:0216
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:006:0099
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:006:0148
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:001:0367
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:001:0366
Käruveski

71101:006:0077
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:006:0150
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

71101:006:0147
Rehemasti

71101:006:0149
Pikkori

põld

1.18m

2.28m

4.23m

61.04 250PP
60.55-60.45

62.67 400PP
61.46-61.38

Laur AJ

Projekt			Tellija
VASU 400kW Päikeseelektrijaama liitumine, Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond			Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: Asendiplaan vaade 2		Joonise nr: LC0301-1
Projekteeris: J.Hövel	53051974		Mõõtkava: M 1:500
Kontrollis			Staadium: Tööprojekt
			Keel: EST; Leht: 2; Lehti: 4