

Lp. Matti Kapanen
LEONHARD WEISS OÜ
m.kapanen@leonhard-weiss.com

Teie 14.12.2022 e-kiri

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2021/5751

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse 330 kV Õhuliini L301 Tsirguliina alajaama optilise maakaabli ühendus ehituse kooskõlastamiseks.

Projektis nähakse ette tööd riigi omandis olevale kinnisasjale Tinu kõrgepingeliin (tunnus 82002:003:0023) kuhu on projekteeritud õhuliini L301 Tsirguliina alajaama optilise kaabli sisestus (Varasemalt kooskõlastatud projekt läbi EHRI, kuid eelmise lahendusega oli trass planeeritud kahe alajaama sisestuse masti vahelt). Uue lahendusega on planeeritud kaks teega kinnisel meetodil ristumist.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab projektlahenduse „Projekti 330 kV Õhuliini L301 Tsirguliina alajaama optilise maakaabli ühendus ehituse“ eelpool nimetatud katastriüksuse osas järgmistel tingimustel:

- elektripaigaldise (edaspidi paigaldis) ristumisel olemasolevate teede ja mahasõitudega projekteerida kinnisel meetodil, minimaalne paigaldussügavus 1.0m trassi peale;
- paigaldis tähistada viisil, mis ei piira tee ja selle osade hooldamist;
- paigaldise trassi puhastamine võsast ja muud tööd RMK hallatavalt maal vaadatakse ehitaja poolt enne tööde algust looduses üle RMK töötajaga;
- kasvavate puude raie ala märkida tellija poolt looduses.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK üldaadressile rmk@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem

5130147 valgamaa@rmk.ee

Lisa. skeem ristumine teedega