Pos.4 Thorn Lighting BETA CELL 3400 Q600 840 HF 27.0 W 3473 lm 128.6 lm/W moodulripplakke H=~3,0m
Pos.5 Thorn Lighting Valgusti CHAL3 100 1400-830 EHF RSB 13.8 W 1470 lm 106.5 lm/W IP65 paigaldus süvistatult lakke H=3,2m
Pos.6 Thorn Lighting Valgusti CHAL3 100 800-830 EHF RSB 7.7 W 740 lm 96.1 lm/W IP65 paigaldus süvistatult lakke H=täps.
Pos.7 Thorn Lighting Valgusti CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB 16.5 W 2040 lm 123.6 lm/W paigaldus riputatult lakke H=täps.
Pos.V2 Thorn Lighting LEDFIT S 45W A/S CLT L830 45.0 W 4300 lm 95.6 lm/W Valgusti paigaldus seinale h=~8m (valgusti kõrgus h=8m) +seinakinnitus.
Pos.V3 Ghidini Lighting SRL MaxiSegno 6W 3000 K 55° 6.0 W 683 lm 113.8 lm/W Valgusti paigaldus konsooli alla h=~3,2m (valgusti kõrgus h=3,2m)
Pos.V4 V4 Ghidini Lighting SRL MaxiSegno 6W 3000 K 25° 6.0 W 730 lm 121.6 lm/W Valgusti paigaldus konsooli alla h=~7,2m (valgusti kõrgus h=7,2m)

E1 Pind/süv. ONTEC S M1 301 ST 1h IP65 (seinale)
E2 ONTEC G E1B 301 M IP20 1h
E3 Pind/süv.iTECH M2 302 ST 1h IP65
E4 Pind/süv. iTECH M2 302 ST 1h (suunatud alla h=2,7m)
E5 Pind. TM-PE.60E.ST01W 1h IP65 (seinale)
E6 Pind/süv.iTECH C1 302 ST 1h IP65

Süv. grupilülitl IP20/ 230V/10A

Süv. lihtlülitl IP20/ 230V/10A

PIR Pind/Süv. PIR kohaoleku andur

Töö nimi:	Tähesaju 21 Ärihoone ehitusprojekt elektripaigaldise TUGEVVOOLU projekt	Töö nr.: 3181023	Versioon: v02
Joonise nimi:	Valguse plaan 2 korrus	Joon. nr.: EL-5-02	Mõõtkava M 1:100
Objekti asukoht:	Tähesaju tee 21, Lasnamäe LO, Tallinn	Leht: 1	Lehti: 1
Estant Pro OÜ reg.kood 12143561	Tellija: Eventus Ehitus OÜ	Staadium: TP	Muutus: ....
	Projekteeris: R. Nesterov (allkirjastatud digitaalselt)	Kuupäev: 2024.02.12	
	Kontrollis: R. Nesterov (allkirjastatud digitaalselt)	Printimine paberile: A1	
	Fail nimi: 3181023_TP_EL-5-02_v02_valgus-2kor		