

ASENDIPLAAN

M82 asendada mast (KRE 12m, 4.kl, M81 poole paigaldada tugi KRE 13m, 4. kl; paigaldada ankrutraavers). Toele paigaldada riigel. Paigaldada sädevahemikud.

M81 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$

M80 asendada nurgamast (KRE 11m, 4.kl, tugi KRE 12m, 4.kl) Paigaldada riigel. Paigaldada nurgatraavers.

M79 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$ Paigaldada sädevahemikud.

M78 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$

M77 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$



M76 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$ Paigaldada sädevahemikud.

M75 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$

M74 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$

M73 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$ Paigaldada sädevahemikud.

M72 paigaldada rõhtraavers koos isolaatoritega, ehitada maandus $R \leq 25\Omega$



Rekonstrueerida PAHI 10 kV Fiidril õhuliinilõik mastist M58 - M82 Paljasjuhe asendada isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99, L=1820 m (trass).

27002:002:0103 Kivi

27002:002:0170 Sarapiku

27002:002:0175 Annimetsa

27002:002:0050 Suldenniidi

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.10351G 02.07.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

TINGMÄRGID

- proj. 10 kV isol. õhuliinijuhe
- proj. 10 kV puitmast
- proj. mastitugi
- proj. maandus
- olemasolev 10 kV paljasjuhe

Tellija:

Enefit Connect OÜ

Töövõtja:

enersense

Address:

**Tolli 27
Kuressaare
93813**

Reg nr:

11445550

Telefon/fax:

56608245

e-mail:

heiki.jakobson@enersense.com

Kuupäev: **27.11.2023**

Töö nr: **IP6251**

Joon nr: **001/3**

Mõõtkava: 1:2500

Töö nimetus:

**Sikassaare-PAHI (Põduste) 10 kV ÕL rekonstrueerimine
Saaremaa vald, Saare maakond
IP6251 EPP-862895**

Joonise nimetus:

Asendiplaan

Projekteerija:

Heiki Jakobson