



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Võru

24.04.2020 nr 7.2-6.3/654

Päästeameti Lõuna päästekeskus on läbi vaadanud Haanja Rahvamaja (Rõuge Vallale kuuluv hoone) aadressiga Võru tee 13, Haanja küla hoonega seotud haldusmenetluse materjalid, arvestab Päästeameti Lõuna päästekeskus Teie 15.04.2020 kirja, määrab 31.01.2020 ettekirjutuste nr 7.2- 6.3/204 nõude 1 täitmise uue tähtaja adressaadile Rõuge Vald, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond alljärgnevalt:

1. Haanja Rahvamaja hoones viia küttesüsteemid vastavusse tuleohutusnõuetega.

Alus: Tuleohutuse seadus § 8 lg 1, lg 3 ja lg 4.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 1 - Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 3 – Küttesüsteem peab paiknema seinas, lae ning põlevmaterjalide ja –ainete suhtes kaugusel, mis välistab materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 4 - Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.

Korstnapühkija aktist lähtuvalt peab korstnad tegema vähemalt kahest küljest jälgitavaks. Korstna puhastusluugid tuleb korrektselt kinnitada. Ahi, mis asub raamatukogu evakuaatsioonitee lõpus, selle ahju ühenduslõõr distantseerida põlevmaterjalist (teha nõuetele vastavalt või keelata selle ahju kasutamine kütmiseks) ja ava seinaga ühenduslõõri juurest sulgeda (saali ahi kasutab sama korstnalõõri).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2020.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **200 (kakssada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “ Haanja Rahvamaja 24.04.2020 ettekirjutus”.

Riigikassasiseste maksete korral kasutada Siseministeeriumi e-riigikassa kontot **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10266**.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud digitaalselt allkirjastatuna: haanjahaldus@rauge.ee; vald@rauge.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Merli Tobreluts
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

+372786 1894
merli.tobreluts@rescue.ee