



**TRANSPORDIAMET**

Kristi Grišakov  
Tallinna Linnaplaneerimise Amet  
tlpa@tallinnlv.ee  
Vabaduse väljak 7  
15198, Tallinn, Harju maakond

Meie 02.05.2025 nr 7.2-3/25/17823-3

**Sepise tn 5 kinnistu detailplaneeringu  
kooskõlastamine**

Austatud pr Grišakov

Vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 2 kooskõlastab Transpordiamet Sepise 5 kinnistu detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

- Hoone suurima absoluutkõrguse 84,0 meetrit sisse peavad mahtuma ka hoone katusele kavandatavad seadmed ja väljaehitised.
- Palume ka hoone ehitusprojekti Transpordiametiga kooskõlastada.
- Kui hoone ehitamiseks kasutatava ehitustehnika (kraana jms) kõrgus ületab 84,3 meetrit, tuleb selle kasutamine Transpordiametiga eraldi kooskõlastada. Tellida tuleb lennundusseaduse § 35 lg 4 kohane aeronavigatsiooniline ekspertiis.
- Hoone katuse nurkadesse tuleb paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled (vt manus)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee