



PÄÄSTEAMET

Karel Tummeltau
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 15.01.2026 nr 5-1/7/2025-6

Meie 13.02.2026 nr 7.2-3.1/384-2

**Alliku küla Sõeru tee 11 katastriüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamine**

Austatud Karel Tummeltau

Päästeamet kooskõlastab Alliku küla Sõeru tee 11 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

- Tulekustutusvee planeerimisel arvestatakse kehtivate normidega (Sim määrus 10: „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning asjakohased standardid)
- Täpsemad tingimused pannakse paika hoonete projekteerimisel lähtudes nende kasutusviisist ning nendega seotud tegevustest.
- Tuletõrjetehnika juurdepääs olemasolevatele ja planeeritavatele hoonetele peab olema tagatud hoone igast küljest arvestades EVS 812-7:2018 14.1 Päästemeeskonna juurdepääsutee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtšuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee