

From: "Päästeameti Ohutusportaal" <ohutusportaal@paasteamet.ee>
Sent: 10/1/2025 9:01:03 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Saabuvast tähtajast teavitamine

Tere

Ettekirjutuse nr 7.2-6-2025-1230 nõude täitmise tähtaeg on saabumas (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/8; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/5; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/2).

Tähtaeg nõudele saabub 31.10.2025:

1. Korraldada Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/5 (RMK Sagadi Mõisa Jäakelder) ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine ja tuletõkkeklappide kontrollimine ning tagada teostatud tööde kirjalik fikseerimine.
2. Likvideerida RMK Sagadi Mõis- härrastemaja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) hooldustööde käigus tuvastatud puudused.
3. Korraldada Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11 (RMK Sagadi Mõisa metsamuuseum-külastuskeskus) ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine ja tuletõkkeklappide kontrollimine ning tagada teostatud tööde kirjalik fikseerimine.
4. Teostada aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11 (RMK Sagadi Mõisa metsamuuseum- külastuskeskus) suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku kvartali- ja aastahooldus.
5. Koostada Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11 (RMK Sagadi Mõisa metsamuuseum-külastuskeskus) hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan.

Teate avamiseks sisenege <https://ohutusportaal.paasteamet.ee/hm>.

Juriidilise isiku puhul näeb haldusmenetluse andmeid isik, kellel on Äriregistris ettevõtte või asutuse esindusõigus või on ohutusportaalil määratud juriidilise isiku poolt volitatud esindajaks.

Kiri on saadetud automaatselt, palume sellele mitte vastata.

Lugupidamisega

Päästeamet

Ingrid Mets
Ida päästekeskus
ohutusjärelvalve büroo
[Ohutusjärelvalve büroo kontaktid](#)

Turvalisus algab igaühest endast!