

Päästeamet
laane@rescue.ee

Teie 31.01.2025 nr 7.2-6-2025-229
Meie 12.02.2025 nr 7-6/25-211-2

Ettekirjutusest

Päästeamet teostas 29.01.2025 paikvaatluse aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pälli küla, Gümnaasiumi tee 1/1 (Taebla Kool), mille käigus tuvastati ohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud haldusmenetluse paikvaatluse protokollis nr 7.2-6-2025-229.

31.01.2025 nr 7.2-6-2025-229 kavandatava ettekirjutuse selgitus:

1. Paigaldada jõusaali evakuatsioonivalgusti.
Töö on tellitud. Täitmise tähtaeg 30.04.2025
2. Teostada köögi ventilatsioonisüsteemi hooldus ja pidada kinni dokumentatsioonis märgitud hoolduse tähtaegadest.
Tehtud. Kirjaga kaasas (akt) lisa 1.
3. Tagada piksekaitstesüsteemi korrashoid, teostada süsteemi täielik kontroll vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele ja tootja juhisele.
Töö tellitud. Täitmise tähtaeg 30.04.2025.
4. Paigaldada kooli kööki vähemalt üks 2-liitrine F-klassi tulekustuti (rasvakustuti) ja tagada, et teiste hoones asuvate tulekustutite kontrollilipikud peavad olema nõuetekohased.
Osaliselt täidetud. F klassi tulekustuti soetatud. Tulekustutite kontrollilipikud, täitmise tähtaeg 30.04.2025.
5. Varustada tavakasutuses avatuna hoitavad tuletõkkeuksed magnetitega.
Töö tellitud. Täitmise tähtaeg 30.04.2025.
6. Koostada evakuatsiooniskeem nõuetekohaselt.
Evakuatsiooniskeem koostatud, kirjaga kaasas (skeem) lisa 2.
7. Korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.
Täitmise tähtaeg 30.04.2025.
8. Paigutada hoone operatiivkaart (lamineeritud kujul) ja suitsueemaldussüsteemi kaart päästemeeskonna infopunkti.
Tehtud. Kirjaga kaasas operatiivkaart ja suitsueemaldussüsteemi kaart lisa 3.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Julia Sirkel
Taebla osavallavanem

Haapsalu mnt 6
90801 TAEBLA
Lääne-Nigula vald
Lääne maakond
Reg kood 75038598

Telefon 472 0300
E-post: vv@laanenigula.ee
www.laanenigula.ee

Arvelduskontod
EE021010602005778000 SEB Pank
EE722200001120149659 Swedbank
EE831700017003565658 Luminor

- Lisad:
1. Akt nr 6109 3 lehel 1 eks;
 2. Evakuatsiooniskeem 1 lehel 1 eks;
 3. Hoone operatiivkaart ja suitsueemaldussüsteemikaart 2 lehel 1 eks.