

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 2

KAITSE

VEKAITSE

skiht

idest

ol.ol. maapind

Kinnine läbimine

projekteeritud

mikrorustik/sidekanal

projekteeritud kaitsetoru

lemaolev kaitsetoru

Markerpall

Projekteeritud sidekaev

Ol.ol. sidekanal

Kinnistupiir

Gaasitrass

Sadeveekanal

Sidekaabel

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud liiniristumisel kõnni- ja sõiduteel vähemalt 1m, riigimaaal vähemalt 2m.
2. Ristumisel riigitee all kaitsetorusse A-tugevustugevusklass (750N) n.
3. Kaeviku tegemisel asfaltkattena 1:3/4.

KÖNNITEE ASFALTKATENDI TAASTAMINE

Olet. kõnnitee aluskord

Värdal

Uuskiht

Kaabitruu

0.7

0.3

min 0.30

AC 8 surf (vt. märkus 1) 16/32	H=5 cm
Kiilutud kiltustikalus (Emm=140 MPa)	H=20 cm
Keskkivast dreniit (Kf=2.0, Kf=0.95)	H=20 cm
Talveiv (Kf=0.5, Kf=0.95)	
Kaabitruu paigaldus	

KÖNNITEE BETOONKIVISILLUTITE/ BETOONPLAATIDEST KATENDI TAASTAMINE

Olet. sõltkateed

Märgel

Uuskiht

Kaabitruu

0.7

0.3

min 0.30

Betonkivisillutis / betoonplaatid	H=6 cm
Uuskiht paigaldus	H=3 cm
Kiilutud pölvustikalus (Emm=140 MPa, vt. märkus 1)	H=20 cm
Keskkivast dreniit (Kf=2.0, Kf=0.95)	H=20 cm
Talveiv (Kf=0.5, Kf=0.95)	
Kaabitruu paigaldus v. kilekatte	

1. Projekteeritud liinirajalise paigaldussügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min. 1,0m. Riigitee alusel maal paigaldussügavus minimaalselt 1m, riigimaanteedega ristumisel ning mahasõitudel minimaalselt 1.5m.
2. Ristumisel riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõidud) paigaldada kaabel kaitsetorusse A-tugevusklass (1250N), mujal ristumised sõiduteedega kasutada A-tugevusklass (750N) ning mujal kinnistutele viiatal mahasõitudel kaitsetoru 450N .
3. Kaeviku tegemisel arvestada kaeviku sügavust, kaevise põhja laiust ja varisemisnurka 1:3/4 (53°). Lahtise kaeviku riigitee poolne serv tuleb siduda riigitee asfaltkattega . Kaeviku riigitee poolne serv toetada.
4. Kaablireservid katastriüksuse piiril ja lõikumiskohad vee- ja kanalisatsioonitrassiga tähistada elektroonilise markerpalliga.
5. Peale kaevetööd ja kaabli paigaldamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
6. Puude ja põsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

Kinnisel meetodil ristumisel gaasitrassiga, peab olema rajatava tehnovõrgu kaugus gaasitrassist 1m.

Fiberup OÜ Tartu maakond Reg.nr: 14296004 Tel. 5177752	Objekt: Tõrva Sidevõrk				Projekti nr. PF14564		
	Joonis: Asendiplaan		Kuup.	Koostas:			
	Aadress: Viljandi maakond, Viljandi vald, Viiratsi alevik		09.07.26	L.Toomet	1:500	Joonis 1	Leht 1/6