


Märkused:  
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 14480G.  
 -) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.  
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasihoidetav pinnas tihendada.  
 -) Kui kaabli trass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.



Tellijä:		Toovõtja:		Address: Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev: märts 2026
Töö nimetus: Vähi elamu liitumise tööprojekt. Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.		Reg nr: 11445550		Telefon: 5642985	Too nr: LC4558
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: ain.talts@enersense.com		Projekteerija: Ain Talts	Joon nr: 001
		Projekteerija: Ain Talts		Mõotkava: 1:200 (A4)	