



Märkused

1. Alusplaaniin kasutatud OÜ Kirjaport tööd nr 1071/145, 2023. oktoobril.
  2. Maakaabeli paigaldajad vähemalt 0,7m sügavusele, istumisele sõidutee ja vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumised teiste tehnovõrkudega paigaldajad maakaabeli torus ja tagada nõutavad vahetkaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevaja käsitsi.
  3. Peale kaevetööde lõppu täastada töölele eelnenud olukord. Täastada katted.
  4. Paigaldus- ja ehitustööde juhinduda k.o. projektist, tehnikavesti eeskirjadest ja Elektritevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostöötajamisi esitadud nõuetest.
- Elektrikaabel sügavus riigile maadkusele minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.**

[illegible]