



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaaavald.ee  
Tallinna tn 10  
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 03.12.2025

Meie 08.12.2025 nr 7.1-2/25/20439-2

**Saaremaa valla Varpse küla Mureka  
biopuhasti imbsüsteemiga, menetlus nr  
524479**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saaremaa valla Varpse küla riigitee 21112 kaitsevööndis paiknevale Mureka kinnistule (kat tunnus 44001:003:0433) biopuhasti imbsüsteemiga ehitusteatis. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 15,1 ulatudes lähima punktiga ca 10 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2511201/55638 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee