

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Arpen Elekter OÜ			Isiku- või registrikood 10203081	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Türi tn, 10c		Sihtnumber 11313	Maakond Harju maakond
	Telefon 503 8312	e-post uku@projekt.ee		
Kontaktisik	Nimi Uku Möls			
	Telefon 5038 312	e-post uku@projekt.ee		

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ehitajate tn 130 Järve linnaosa Kohtla-Järve linn Ida-Viru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 32101:001:0114	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam KÄVA 20/6	Toitefiider KÄVA_1:PY0	Jaotusalajaam K-Järve Nr 50:(Kohtla-Järve)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 6500 A
------------------	-----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

KLIENDI TEGEVUSED

Klient:

1. Näeb detailplaneeringu alal ette koha viiele uuele komplektalajaamale võimalikult koormuskeskme lähedusse, tee äärde.
 - Alajaama teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.
 - Uue alajaama toide planeerida 24 kV maakaabelliiniga Käpa 20/6 kV alajaamast, vt. lisatud eskiisjoonis.
 - Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.
 - Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsevööndisse.
 2. Näeb tarbimiskohtadele ette planeeritavatest alajaamadest 0,4 kV maakaabelliinid, soovitatavalt ringtoiteliinidena.
 - Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele liitumiskilbid (soovitatavalt mitmekohalistena) ning jaotuskilbid.
 - Liitumiskilbid tuleb planeerida ligipääsetavasse asukohta eelistatult kinnistute piiridele juurdepääsutee lähedusse või külgnevate kinnistute tarbeks nende vahelistele piiridele üldkasutatavale- ja/või transpordimaale.
 3. Tagab Elektrilevi tehnorajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.
 4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.
 5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.
 6. Kooskolastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteenindusportaalil. Täiendavat infot leiab: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.
 7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.
 8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.
- Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Jüri Peeling
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37253441786 | Juri.Peeling@elektrilevi.ee

Koostatud: 13.10.2025
Kehtib kuni: 13.10.2027