



PÄÄSTEAMET

Kehtna Vallavalitsus
kehtna@kehtna.ee

24.10.2025 nr 7.2-1/6555

Märgukiri

Päästeamet teostas ajavahemikul 11.08 kuni 12.09 kontrollreidi ohtlike ettevõtete üle, mis käitlevad tuleohtlikke veeldatud gaase, st reidi raames kontrolliti vedelgaasipaigaldisi. Alexela AS Mikitamäe viljakuivati vedelgaasipaigaldise (Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Mäe tn 8a) kontroll toimus 14.08.2025.

E-ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõttel ei ole esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldisel oleks ehitus- ja kasutusloa. Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ehitusseadustikus sätestatud ülesandeid.

Juhime tähelepanu, et vastavalt tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded. Lisaks sätestab kemikaaliseadus § 32 lg, et Päästeametile tuleb esitada ehitusprojekt, kui tegemist on uue ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega, olemasoleva käitise laiendamisega või käitise ohualasse ehitise kavandamisega.

Palume kontrollida olukorda seoses ehitus- ja kasutusloa olemasoluga, vajadusel alustada järelevalvemenetlus ning teavitada Päästeametit edasistest toimingutest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Reelika Kuusik
ekspert
ohutusjärelevalve osakond

Teadmiseks: Vedelgaas OÜ (info@vedelgaas.ee)

+372 51939475
reelika.kuusik@paasteamet.ee

Raua tn 2 / 10124 Tallinn / 628 2000 / info@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee / registrikood 70000585