



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus  
valitsus@hiiumaa.ee  
Keskväljak 5a  
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,  
Kärdla linn

Teie 03.07.2025

Meie 11.07.2025 nr 7.1-2/25/11089-2

### **Kolga kinnistu imbväljaku ehitusloa eelnõu kooskõlastamisest**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Hiiumaa valla Ristivälja küla Kolga kinnistu (36802:001:0301) imbväljaku ehitusteatis. Projekteeritud rajatis asub osaliselt riigitee 12120 Ristivälja-Kolga-Käina tee km 1,74 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 6,0 meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast. EhS kohaselt (lisa 1 tabeli) on reoveepuhasti, mille jõudlus on alla 5 m<sup>3</sup> ööp ning imbväljaku rajamiseks on vajalik ehitusteatis ja ehitusprojekt.

Esitatud materjalidest (skeem) ei selgu imbväljaku mõju riigitee muldkeha niiskusrajoonile, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 *ei kooskõlasta* Transpordiamet ehitusteatis nr 2511201/42457 ( menetlus nr 499507) ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrajooni muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gunnar Mägi

peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: skeem

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee