



PÄÄSTEAMET

Ene Augasmägi
MTÜ Virumaa Tugiteenused
ene1975@gmail.com

24.01.2025 nr 7.2-2.3/400-2

Tuleohutusala hinnangu kehtetuks tunnistamine

Väljastasime 23.01.2025 tuleohutusala hinnangu nr 7.2-2.3/400-1 MTÜ Virumaa Tugiteenustele kuuluva hoone kohta, mis asub aadressil Vilde 33, Tapa Lääne-Virumaa. Väitsime, et tuleohutusala seid rikkumisi ei tuvastanud ning hoone ja selle osad vastavad tuleohutusnõuetele.

Kahjuks jäi aga tähelepanuta, et tegu on tuldkartva (TP3) ehitisega. Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 5 lg 5 kohaselt on korruste arvu, kõrguse, pindala ja kasutajate arvu piirangud TP2- ja TP3-klassi hoonetes sätestatud käesoleva määruse lisa 2. Määruse lisa järgi ei tohi III kasutusviisiga TP3 hoones olla rohkem kui 10 magamiskohta

Soovite eelpoolnimetatud hoones lisaks seal elavale 10-le kliendile, hakata pakkuma ööpäevaringset erihoolekande teenust veel kuuete kliendile. Seega hoonet kasutaks 16 klienti ja 2 töötajat.

Seoses eelpooltooduga tühistame tuleohutusala hinnangu nr 7.2-2.3/400-1, mis väljastasime 23.01.2025 MTÜ Virumaa Tugiteenustele kuuluva hoone kohta, mis asub aadressil Vilde 33, Tapa Lääne-Virumaa.

Hoone ja selle osad vastavad tuleohutusnõuetele hetkeolukorras, kus on 10 klienti ja 10 magamiskohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Arukaev
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Ida päästkeskus

Helen Arukaev
+372 5171391
helen.arukaev@paasteamet.ee