

Saatja: Ardon Kaerma <ardon@tulipunane.ee>

Saadetud: 04.09.2024 18:50

Adressaat: PÄA Lääne <laane@rescue.ee>

Koopia: Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee>; Pjotr Vorobjov <Pjotr.Vorobjov@rescue.ee>; Almar Nuuma <Almar.Nuuma@rescue.ee>

Teema: Tartu Ülikooli uus peahoone- juurdepääsu kooskõlastamine

Manused: tulipunane v.png; tulipunane v.png; TÜEX_ES_MA-4-02_päästeauto.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palumelinke ja faile mitte avada!

Tere

Edastan manuses Tartu Ülikooli uue õppehoone **täiendatud** asendiplaani, kuhu oleme näidanud võimalikud päästeautode (tõstukauto) juurdepääsud.

Eskiisi joonised (korruselisuse hindamiseks) on leitavad <https://www.dropbox.com/t/a7kYQII7u8D11PEe>

Palume sellele asendiplaanile võimalikult kiiresti tagasisidet. Kõik ettepanekud on oodatud. Hiljem on keeruline juurdepääsusid lahendada. EHR-i tuleb projekt erinevate hooneosade kaupa ja sellepärast soovime juurdepääsu küsimuse lahendada enne seda, et oleks kõigile sobiv lahendus.

Lugupidamisega

Ardon Kaerma
Tuleohutusekspert, tase 6
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
Tulipunane OÜ

Kontor: +372 512 5782
Mobiil: +372 53 460 035

Vaata ka meie e-poodi www.tuleohutuskaubamaja.ee



On 29. Jul 2024, at 13:05, Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee> wrote:

Tere

Kui sinna nurka saab juurdepääsu, siis sealt katab suures osas ka teised hooned ära

Margo

From: Ardon Kaerma <ardon@tulipunane.ee>
Sent: Friday, July 26, 2024 9:14 AM
To: Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee>
Subject: Re: Tartu Ülikooli uus peahoone- juurdepääs uuendus

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere
Kas teiste korpuste osas sobis meie lahendus ja sinna täiendavaid juurdepääse ei soovinud ?

Tervitades
Ardon Kaerma

From: Margo Lempu
<Margo.Lempu@rescue.ee>
Date: 15. July 2024 at 09:21:20 EEST
To: Ardon Kaerma <ardon@tulipunane.ee>
Subject: RE: Tartu Ülikooli uus peahoone- juurdepääs uuendus

Tere

Vaatasime Erkiga plaanid üle ning jõudsime arusaamisele, et pääste ja kustutatustööde tagamiseks on vajalik juurdepääs tõstukautole õppekorpuse põhja küljele.

Lugupidamisega

Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
mob: +372 516 2139
tel: +372 733 7313
Margo.Lempu@rescue.ee

PÄÄSTEAMET
Jaama 207 | 50705 Tartu
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

[<image001.png>](#) [<image002.png>](#)

From: Ardon Kaerma <ardon@tulipunane.ee>
Sent: Friday, July 12, 2024 11:06 AM
To: Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee>
Cc: Allan Riisenberg <Allan.Riisenberg@rescue.ee>;
Erki Väljaots <Erki.Valjaots@rescue.ee>
Subject: Tartu Ülikooli uus peahoone- juurdepääs
uuendus

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palumelinke ja faile mitte avada!

Tere

Nüüd on 2 nädalat kohe möödas.

Uurin kas selle juurdepääsu osas olete jõudnud mingile seisukohale? Meil oleks vaja edasi projekteerida.
Kui on soov lisada pääse siis palun vastust.

Ardon

Soovime kaasata päästekeskust eskiisi raames, et hinnata uue õppekompleksi päästeauto juurdepääsuvõimalusi.

Manuses on PDF ja DWG joonis.
Punasega on kujutatud tõstukauto parkimiskoht ja selle ümber 20 m raadius.
DWG joonisel on ka 50 m raadiused näidatud.

Hoone 1.korruse sissepääsud jäävad kõik 50 m raadiusesse.

Manuses ka hoone eskiis, kus on näha kõik korrused. Hooned planeeritakse puit/ betoon konstruktsioonis. Osaliselt või täielikult sprinklerkaitsega.

KORPUSED:

MRI- 5.korrust
ÕPPEKORPUS- 6 korrust
TÜ TI- 6 korrust

Ükski hoone ei ole kõrghoone.

**Juhul kui päästekeskus soovib
täiendavat juurdepääsu kuhugi külge siis
oleks vaja tagasisidet võimalusel selle
nädala lõpuks.**

Eskiis https://1drv.ms/b/s!ArFX_NaERLRTmIBOd1FS0Ov7F8uiBg?e=KQCpKE

Lugupidamisega

Ardon Kaerma
Tuleohutusekspert, tase 6
Turvasüsteemide projekterija, tase 6
Tulipunane OÜ

Kontor: +372 512 5782
Mobiil: +372 53 460 035

Vaata ka meie e-poodi www.tuleohutuskaubamaja.ee

<image003.png>

Lugupidamisega

Ardon Kaerma
Tuleohutusekspert, tase 6
Turvasüsteemide projekterija, tase 6
Tulipunane OÜ

Kontor: +372 512 5782
Mobiil: +372 53 460 035

Vaata ka meie e-poodi www.tuleohutuskaubamaja.ee

