



- Märkused:
- Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
  - Ühikuta mõõdud meetrites.
  - Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasaala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoriga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoriga.
  - Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
  - Tagasitõimisel pinnas tihendada.
  - Peustel ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
  - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24013G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

### TINGMÄRGID

— 1W1 —	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
○	Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast+ valgusti (H=6m), (L-konsooliga, L=1,5m)
○	Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast+ valgusti (H=10m), (L-konsooliga, L=2,5m)
—	Projekteeritud puurimistoru 1250N
□	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus	Töö tellija	
<b>Keskonnaprojekt</b> <small>ENGINEERING &amp; CONSULTANTS</small> OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Tartu vallas riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteeõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine	Tartu Vallavalitsus	
		Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg	
Asendiplaan		20.03.2024		
		Joonise digiaadress		
		3360_PP_EL-4-01_Asendipl		
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Marek Uiboupin		Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond	PP	3360
Projekteeris	Allkiri		Möötkava	Joonise number
Rasmus Valli			1:500	EL-4-01