



Tingmärgid, projekteeritud:

- 1W1 Madalpinge maakaabel, kaitsetorus D110 450N, kui plaanil ei ole määratud teisiti.
- 2W1 Madalpinge maakaablid (2tk) ühiskaevikus, kaitsetorudes D110 450N, kui plaanil ei ole määratud teisiti.
- Projekteeritud jätkumuhv madalpinge maakaablile.
- Kaabli paigaldus kaitsetorusse tugevusega 750N.
- Kaabli paigaldus kinnisel meetodil kaitsetorusse tugevusega 1250N.
- Puurimiskaevik.
- Kaevikutsoon.
- Projekteeritud liitumiskilp.
- Projekteeritud jaotuskilp.
- Projekteeritud kilbi tegelikud mõõdud.
- Projekteeritud kilbi maandus.

MÄRKUSED:

- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Geodeetiline alusplaan koostatud 15.01.2026 (Kirjanurk OÜ töö nr 14498G) Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 16.01.2025.

Projekti nimetus Metsoja tee 1 elektriliitumine, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond			
Joonise nimetus Asendiplaan			
Projekteerija Hepta		Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	
Kontrollija S. Kulp		Stadium TP	
Projekti juht S. Kulp		Mõõtkava 1:500	
Projekteerija V. Romanjuk		Kuupäev 08.02.2026	
Tellija elektrilevi		Elektrilevi OÜ Veskiposti 2 10138, TALLINN, EESTI Tel. +372 777 1545 elektrilevi@elektrilevi.ee	
Joonise nr LC4647		Projekti nr E201	