



TRANSPORDIAMET

Hardo Aun  
THS Projekt OÜ  
hardo.aun@thsprojekt.com  
Küütri tn 3  
51007, Tartu, Tartu maakond

Teie 26.07.2024

Meie 15.08.2024 nr 7.1-2/24/13184-2

**Saue linn Tule tn 51 peakaitsme  
suurendamise projekti kooskõlastamata  
jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Saue valla Saue linna Tule tn 51 peakaitsme suurendamise projekti, millega on kavandatud elektrimaakaablite, liitumiskilbi ja kolmplektalajaama (edaspidi tehnovõrgud) rajamine.

Tehnovõrgud kavandatakse riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 30,74 ja riigitee nr 11116 Kanama-Jõgisoo tee km 0,04 ja km 0,13-0,15 tee kaitsevööndisse.

Transpordiametilt ei ole taotletud nõuded ehitusprojekti koostamiseks.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2, § 44 p 4 ja § 99 lg 3, **jätame kooskõlastamata** nimetatud projekti ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Riigitee nr 11 Tallinna ringtee teelõik km 30,10-37,80 (sh riigitee nr 11116 Kanama-Jõgisoo tee teelõik km 0,13-0,15) oli teede ehituse objekt aastatel 2017-2024 ja riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2024. aastal. Riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. Seega palun kavandada puurimise abikaevikud ja elektrimaakaabel Vana-Keila mnt ja Tule tn ringristmiku lõigul (riigitee nr 11116 Kanama-Jõgisoo tee km 0,13-0,15) teisele poole kergliiklusteed väljapoole garantii all olevat ala.
2. Edastage palun Tule tn ja Tule tn 50 kinnistu mahasõiduga elektrimaakaabli kinnisel meetodil ristumise mõõtkavalised ristlõike joonised, kus kajastuvad ka olemasolevad ristuvad tehnovõrgud.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 2 p 1 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist ja selle korrakohast kasutamist.

Transpordiamet täidab omaniku ülesandeid riigiteede osas (EhS § 92 lg 6) ning peab tagama teehoiu korraldamise, teede ja teede toimimiseks vajalike rajatiste korrashoiu, et tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks (EhS § 97 lg 1). Ehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mis on vajalik ehitise toimimiseks ning kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust (EhS § 70). Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust.

Samuti kui kavandatakse tehnovõrkude rajamist tee piirides on tee omanikul õigus määrata nõudeid (mõõtudele, tehnoloogiale jne) EhS § 99 lg 3.

Palume projekti materjalides teha vastavad muudatused ning esitada korrigeeritud projekt Transpordiametile uuesti koostööstamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan  
Seletuskiri

Annika Matson

54620384, [Annika.Matson@transpordiamet.ee](mailto:Annika.Matson@transpordiamet.ee)