


<b>ETTEPANEK</b>
Teenust osutanud isiku nimi ja registrikood või isikukood  FIE Marko Bandis registrikood 11922694
Ehitise valdaja nimi ning ehitise aadress: Pargi 4-2 Rannu  Töö tellinud isiku nimi: Elva valla Rannu aleviku Pargi 4 KÜ Tel.
Teie poolt tellitud töö käigus, avastas korstnapühkija Marko Bandis Kutsetunnistuse nr. 144448 Kuupäev:29.10.2019
tööde teostamisel järgmised tuleohutusosalased rikkumised või muud ohud (puhastatud küttesüsteemi(de) nimetus(ed) ja avastatud tuleohutusnõuete rikkumised või muud ohud):  Kort 2 keldris kividest keskütte katel puitvaheseinale liiga ligidal.
Tuleohutuse tagamiseks puhastatud küttesüsteemi jätkuval kasutamisel teen ettepaneku kontrollimise käigus avastatud puuduste või ohtude kõrvaldamiseks rakendada järgmisi meetmeid:  Vahesein peaks olema kivist. Ja küttematerjali ei tohi katlaruumis üleliia hoida.
Ettepaneku koostaja (nimi, allkiri, kuupäev) Marko Bandis 
Ettepaneku eksemplari vastuvõtnud (nimi, allkiri, kuupäev)  KÜ esimees Tel.58 35 5206