



Märkused:
-Maksimaalne ripe fs on arvutatud BLL juhtme temperatuuril 60°C.

TINGMÄRGID

Projekteeritud õhuliini mast, masti sügavus ja maapealse osa pikkus

Olemasolev õhuliini mast, masti sügavus ja maapealse osa pikkus

BLL99 juhe

Maapind

Tee

Tellija	Projekteeris	Hendrik Saarnak	03.09.2026	5682 2265		ELEKTRILEVI OÜ	Projekt	Elva PAJ Rõngu 15 kV fiidri paljasjuhtme asendus ja remont	Joonise nr	IP8248-TP-EL-6-01	Stadium	Tööprojekt	
10135 TALLINN	Kontrollis	Andres Kangro	03.09.2026	5349 1331		10135 TALLINN Veskiposti 2	elektrilevi@elektrilevi.ee	Elva PAJ Rõngu 15 kV fiidri paljasjuhtme asendus ja remont	IP8248-TP-EL-6-01	Maotkava	M 1 : 1000		
Veskiposti 2	Projekti juht					10135 TALLINN Veskiposti 2	10135 TALLINN Veskiposti 2	Elva PAJ Rõngu 15 kV fiidri paljasjuhtme asendus ja remont	IP8248-TP-EL-6-01	Keel	Leht		
								BLL99 ripped lõigul mast nr M48H1 kuni M73	Nimetus	Pikiprofiil	EST	1	1