



TRANSPORDIAMET

Meelis Uustal
Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet
kommunaal@tallinnlv.ee
Müнди tn 2
15197, Tallinn, Harju maakond

Meie 20.02.2025 nr 7.2-3/25/2049-2

**Transpordiameti seisukoht Paldiski mnt 108
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi kohta**

Austatud hr Uustal

Transpordiamet palub Paldiski mnt 108 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamisel arvestada, et kinnistu asub Lennart Meri Tallinna lennuvälja lähiümbruse tõusu- ja lähenemissektori piirangupinnas ja instrumentaallähenemise protseduuride puhverpindade alal, kus suurim lubatav absoluutkõrgus on 89,00 meetrit. Selle kõrguse sisse peavad mahtuma ka hoone katusele kavandatavad tehnoseadmed jms. Samuti on see hoone ehitamisel kasutatava tehnika (kraana jms) suurim lubatav kõrgus.

Hoone katuse nurkadesse palume kavandada lennuohutustuled, mille parameetrid vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 (ICAO Annex 14) tabelis 6-1 kirjeldatud madalintensiivsusega tüüp B tulede nõuetele (vt manuses *low-intensity type B*).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee