



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Vastavalt nimekirjale

16.12.2025 nr 16-7/24-06603-068

**Teade Eesti-Läti neljanda elektriühenduse
merekaabli keskkonnamõju hindamise
programmi nõuetele vastavaks
tunnistamise kohta**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et tunnistas 12.12.2025 kirjaga nr 16-7/24-06603-067 nõuetele vastavaks Eesti-Läti neljanda elektriühenduse (EE-LV 4) merekaabli hoonestusloa keskkonnamõju hindamise programmi (Skepast&Puhkim OÜ 24.11.2025 töö nr 25000013).

Kavandatav Eesti-Läti neljanda elektriühenduse merekaabli trassikoridor paikneb Saaremaa ja Kura poolsaare vahelisel merealal Kura kurgus. Merekaabel koosneb kuni kolmest vahelduvvoolu elektrikaablist pingel kuni 330 kV ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Merekaabli kavandatav töövõimsus on maksimaalselt 1000 MW. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks süvistatakse kaabelliin vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (ca 1-1,5 m sügavusele). Merekaabli rajamine on vajalik, et luua Eesti ja Läti vahel täiendav elektrienergia ülekandevõimsus.

Arendaja on Elering AS (registrikood 11022625; kontaktisik: Brenda Pent, e-post: brenda.pent@elering.ee telefon: 5597 3306).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 667 2135).

Keskkonnamõju hindamise programmi koostaja Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795; kontaktisik: Eike Riis, e-post: eike.riis@skpk.ee, telefon: 501 1548).

Keskkonnamõju hindamise programmiga ning nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/>, registreerimise nr 16-7/24-06603-066 (keskkonnamõju hindamise programm) ja 16-7/24-06603-067 (nõuetele vastavaks tunnistamise otsus).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehitusosakonna juhataja

Adeele Vesingi +372 667 2135
adeele.vesingi@ttja.ee