

Ants Agurauja

From: Ants Agurauja
Sent: reede, 6. veebruar 2026 10:56
To: 'Büroojuht'
Subject: RE: Infokiri ATS määruse muudatuse kohta
Attachments: SK_ATeS_muutmine_08102025.docx

Tere.

Põhjendatud taotluse häireedastusteenuse jätkumise kohta võivad esitada:

- hoonetele, milles paikneb arhiiv või muuseum,
- muu riiklikult olulise väärtusega hoonetele,
- kuni 50 kasutajaga ravi- ja hoolekandeesutustele,
- alaliselt mehitamata majutusasutustele,
- elutähtsa teenuse osutamiseks vajalikel hoonetele,
- suurõnnetuse ohuga või ohtlikel ettevõtetele, mille ohualasse jäävad elamupiirkonnad.

Lisan kirjale määruse seletuskirja, kus on selgemalt välja toodud loetelu alla kuuluvate hoonete kirjeldused.

Taotluse põhjenduses peaks olema selgelt välja toodud:

millise näitaja alusel hoone loetelusse kuulub;

millistel põhjendustel ei ole hoonest tagatud tulekahjust teavitamine ja evakuatsioon;

kinnitus, et hoone automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on toimepidev ja nõuetekohane.

Taotlus edastada Päästeameti üldmailile info@paasteamet.ee või Põhja päästeskuse üldmailile pohja@paasteamet.ee.

Lugupidamisega

Ants Agurauja

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

+372 508 8981

ants.agurauja@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Büroojuht <cargo@alekon.ee>
Sent: Thursday, February 5, 2026 3:49 PM
To: PÄA Põhja <pohja@paasteamet.ee>
Subject: FW: Infokiri ATS määruse muudatuse kohta

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Täname teate eest.

Anname teada, et Alekon Cargo valduses olevate hoonete puhul (Alekone cargo_Logistika hoone, Alekon cargo_Logistika_ladu; Harju maakond, Maardu linn, Saha-Loo põik 4) on tulekahjuteate edastus Häirekeskusesse juba olemas.

Meie turvateenuse pakkuja on Citysec Turvateenistus OÜ ning nende kaudu edastatakse ka automaatsed tulekahjuhäired.

Soovime nimetatud häireedastuse teenust ka edaspidi jätkata ning oleme valmis esitama vajadusel põhjendatud taotluse teenuse jätkamiseks vastavalt määruses sätestatud korrale.

Palume teada anda, kui Päästeamet vajab täiendavaid andmeid või dokumente.

Lugupidamisega
Riina Avila
büroojuht
Tel +372 6388 990
E-mail cargo@alekon.ee
URL www.alekonecargo.ee
Saha-Loo põik 4, 74114 Tallinn, Estonia



Alekone Cargo OÜ

Multimodal transport and forwarding, transshipment and storage of cargo,
customs clearing, distribution warehouse, container depot.

From: PÄA Ohutusjärelevalve [<mailto:ohutusjarelevalve@paasteamet.ee>]
Sent: Thursday, February 5, 2026 2:26 PM
To: 'cargo@alekon.ee'
Subject: Infokiri ATS määruse muudatuse kohta

Hea suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte omanik

Anname teada, et muutunud on automaatsete tulekahjuteadete edastamise kord, mis on kehtestatud siseministri 07.01.2013 määrusega nr 1 ([Riigi Teataja](#)). Muudatus jõustus 10. novembril 2025.

Nüüdsest jäävad automaatse teatedastussüsteemi (ATeS) kohuslaseks vaid teatud kriteeriumitele vastavad suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushooned:

- mis kuuluvad 2. või 3. tuleohuklassi ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid *või*
- kus hoiustatakse üle 50 tonni ammoniaaki või üle kümne tonni kloori.

Erandina toob määrus võimaluse põhjendatud taotluse ning Päästeameti kooskõlastuse alusel häireedastuse teenust kasutada suurõnnetuse ohuga või ohtlikul ettevõttel, kui:

- selle ohualasse jääb elamupiirkond *või*
- tegemist on elutähtsa teenuse osutajaga.

Palume Teil hinnata, kas Teie valduses olevad suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte ehitised (*Alekon cargo_Logistika hoone, Alekon cargo_Logistika_ladu; Alekon cargo_Logistika_ladu, Harju maakond, Maardu linn, Saha-Loo põik 4*) kuuluvad määrmuses toodud kriteeriumite või erandi alla.

1) Kui vastab kriteeriumitele:

- a. Tulekahjuteate edastus Häirekeskusesse on juba olemas, siis informeerida sellest Päästeametit.
- b. Tulekahjuteate edastust Häirekeskusesse veel ei ole, siis on vajalik esitada Päästeametile kooskõlastamiseks taotlus ning sõlmida leping sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja.

2) Kui vastab erandile:

- a. Tulekahjuteate edastus Häirekeskusesse on juba olemas, siis on vajalik esitada Päästeametile põhjendatud taotlus teenuse jätkamiseks hiljemalt **1. märtsiks 2026**.
- b. Tulekahjuteate edastust Häirekeskusesse veel ei ole, kuid soovitakse liituda, siis on vajalik esitada Päästeametile kooskõlastamiseks taotlus ning sõlmida leping sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja.
- c. Tulekahjuteate edastust Häirekeskusesse veel ei ole, kuid otsustatakse, mitte liituda, siis informeerida sellest Päästeametit.

3) Kui ei vasta kriteeriumitele ning erandile:

- a. Informeerida sellest Päästeametit ning juhul kui teil oli tulekahjuteate edastus Häirekeskusesse, siis see lõpetatakse **1. maist 2026** automaatselt.

Juhul kui enne määruse muudatust olite liitunud tulekahjuteate edastamisega Häirekeskusesse, kuid pärast hindamise tulemust seda kohustust enam ei ole, palume Teil:

- Hoone tulekahju korral tegutsemise plaan ning vajadusel ka automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi dokumentatsioon uuendada hiljemalt **1. juuliks 2026**. Vajadusel uuendada ka ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan.
- Viia läbi hoones viibivate inimeste teavitamine ja juhendamine lähtuvalt uuenenud tulekahju korral tegutsemise plaanist.
- Vajadusel teha uued kokkulepped häireedastusteenuse osutaja ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldajaga (leping, häireedastusseadmega seonduvad tegevused, kleebise eemaldamine keskseadmelt jne).

Lisainfo:

- [Määruse tekst](#) (Riigi Teataja)
- Päästeameti [koduleht](#)
- Päästeameti [pressiteade](#)

Palume esmane tagasiside hindamise tulemustega saata **2. aprilliks 2026** asukohajärgsele päästeskusele:

- Põhja päästeskus – pohja@paasteamet.ee
- Lõuna päästeskus – louna@paasteamet.ee
- Ida päästeskus – ida@paasteamet.ee
- Lääne päästeskus – laane@paasteamet.ee

Päästeamet

*Koos hoolime,
koos päästame*