KAJ-25/10

Raudtee kaitsevöönd 30 m mööpme teljest

Omanik ühendab kinnistusiseselt vee ümber

Aed taastada

Aed taastada

Enne ehitustöid täpsustada majaühendustorustiku asukoht ning ühendada

Pumpla kuja R = 20m

Reoveepumpla juhtklp

Kilp toestada

Kraavi lühendada ja truupi pikendada

Ettevaatust elektrikaabel

Post toestada

Riigitee kaitsevöönd

Vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku paigaldamine lahtisel meetodil toestatud kaevikuga 11310 Aruvalla-Jägala tee 20.54 - 20.60 km-tel. Kat. tunnus 65101:003:0349

Vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku paigaldamine lahtisel meetodil toestatud kaevikuga 11310 Aruvalla-Jägala tee 20.34 - 20.50 km-tel. Kat. tunnus 65101:003:0349

Vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku paigaldamine lahtisel meetodil toestatud kaevikuga 11310 Aruvalla-Jägala tee 20.61 - 20.71 km-tel. Kat. tunnus 65101:003:0349

Enne ehitustöid täpsustada ol. ol. veetorustiku asukoht ning ühendada

Hekk võimalusel säilitada

Aed viia piirile ja hekk likvideerida

Hekk taastada

Leppemärgid:

- Katastriüksuse piir
- Olemasolev teeserv
- Olemasolev drenaažitorustik
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev madalpingeõhuliin
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev veetorustik
- Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud veetorustik
- Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud kaeviku ülemise serva kontuur
- Kaeviku ülemise serva kontuur 1:1 nõlvuse korral
- Toru soojustamine
- Puude/Võsa Raadamine
- Likvideeritav objekt
- Puu kaitsmine
- Projekteeritud reoveepumpla
- Projekteeritud siiber
- Projekteeritud tuletõrjeveehüdrant mõjuraadiusega

KANALISATSIOONIKAEVU TÄHIS:

KK-02	Kaevu tähis
Ø560/500	Kaevu läbimõõt
34.10	Projekteeritud maapinna kõrgus
33.97	Olemasoleva maapinna kõrgus
1)32.97 PVC De 160	Väljuva toru põhjakõrgus
2)32.97 PVC De 160	1. siseneva toru põhja kõrgus
1.13	Kaevu sügavus

VEESÕLME TÄHIS:

V-5	Sõlme tähis
36.70	Maapinna kõrgus
34.48 PE De 63	Toru põhja kõrgus
34.48 PE De 63	Toru põhja kõrgus
34.48 PE De 63	Toru põhja kõrgus

SURVEKANALISATSIOONISÕLME TÄHIS:

KS-12	Sõlme tähis
Ø110/PE	Sõlme läbimõõt
40.61	Maapinna kõrgus
1)38.70 PE De 110	Toru põhja kõrgus
2)38.70 PE De 110	Toru põhja kõrgus
1.91	Sõlme sügavus

LEHTEDE JAOTUS M 1:20 000



MÄRKUSED:

1. Geodeetiline aluspla an mõõdistatud Metricus OÜ poolt augustis 2024. a. (töö nr. 24G9459).
2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Teostaja: Raven OÜ	Peatöövõtja: Wesico Project OÜ		Töö nr.: 067/2024	
Vastutav spetsialist: Sirle Punka	Projekt: Raasiku aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud			Aadress: Raasiku Raasiku vald Harjumaa	
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Torustike asendiplaan 3			Staadium: Tööprojekt	
Projekteerija: Hanno Koha	Fail: 0672024_TP	Kuupäev: 13.12.2024	Mõõt: 1:500	Joonis: AS-4-03	Versioon: v01