

Tingimärke				Projekti				Tellijä			
Projekteeritud MP maakabeliliin				Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond				Elektrilevi OÜ			
Projekteeritud KP maakabeliliin				Joonis				Joonise nr			
Projekteeritud alajaam				Situatsiooniplaan				IP6707-E1-1			
Projekteeritud liitumiskapp ja arbiija jootuskapp				Projekteeritud masti tugi				Mõõkava			
				Olemasolev KP õhuliin				M 1:2500			
				Demonteeritav KP õhuliin				Staadium			
				Kinnistu piir				Tööprojekt			
								Keel			
								Leht			
								1			
								9			

Projekt				Joonis				Tellijä			
Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond				Situatsiooniplaan				IP6707-E1-1			
Leonhard Weiss				Kaupo Maaten				Mõõkava			
E-post: esionia@leonhard-weiss.com				Aap Erik				M 1:2500			
Telefon: +372 601 2285				Projektant				Staadium			
Registrikood: 12083348								Tööprojekt			
Ei.1065798-0001								Keel			
								Leht			
								1			
								9			

Vaade 1

Kinnismälestis 14988
Kabala mõisa park

KLO1200498
Kabala mõisa park

Kabel 15105 Kabala tee kaitsevööndis
0,23-0,55 km

27101:004:0036
Pargi tn 2

PVC Ø160 450 N l=241 m

Söökia alajaam (KTPN)
250 kVA
Demonteerida

AJ15293
1VM630
250 kVA
Vi joonist IP6707-E-1-3 leht 1

MPL4659
AI 4G120
l=8/12 m
PVC Ø110 450 N l=8 m
Jätkata 1 kV muhviga
olemasoleva AI 4x120 kaabliga
AJ15293 F9 - F9 M1

MPL417839
AI 4G120
l=12/26 m
PVC Ø110 450 N l=12 m
AJ15293 F3 - F3 M1

MPL417838
AI 4G120
l=13/27 m
PVC Ø110 450 N l=13 m
AJ15293 F1 - F1 M1

L04040059
AI 4G120
l=6/20 m
PVC Ø110 450 N l=6 m
AJ15293 F5 - F5 M1

L04040061
AI 4G120
l=9/23 m
PVC Ø110 450 N l=9 m
AJ15293 F7 - F7 M7


KPL225446
AI 3x120
l=13/25 m
PVC Ø160 450 N l=13 m
AJ15293 - M19

KPL225444
AI 3x240
l=900/933 m
AJ15293 - AJ15291

27101:004:2290
Pärma tn 20

27101:004:2280
Pärma tn 18

27101:004:2270
Pärma tn 16



Tingimärke

- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud 450 N kaitsetoru
- Projekteeritud alajaam
- Olemasolev KP õhuuini
- Kinnistu piir

Projekti

Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Turi vald Järva maakond

Elektritelevi OÜ

Joonis

Asendiplaani vaade 1

IP6707-E1-1

LEONHARD WEISS


E-post: estonia@leonhard-weiss.com

Telefon: +372 601 2285

Registrikood: 12083348

EL1065798-0001

Projekteeris	Kaupo Maaten	Joonise nr	Mõõkava	M 1:500
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199	Tööprojekt
Projektiint			Keel	Leht
			EST	2 9



Tingimärke

Projektiteeritud KP maakabelliniin

Projektiteeritud kinnine läbindamine (1250 N kaitsetoru)

Projektiteeritud 450 N kaitsetoru

Läbindamine alguse lõpu kaevik

Kinnistu piir

Projekti

Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond

Tellijal

Elektrilevi OÜ

Joonis

Asendiplaani vaade 4

Joonise nr

IP6707-E-1-1

Projektieeris	Kaupo Maaten	03.2024	5127053	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199	Staadium	Tööprojekt
Projekti tüht				Keel	Lehti
				EST	5 9

27101:004:0691
Tiiqi tn 9

KPL225444
AI 3x240
AJ15293 - AJ15291

 $\theta = \theta^*$

83501:001:0314
Jäätmejaama

Vaade 4

Vaade 4

27101:004:2530

Sepa

Vas

Vas

KPL225443
Al 3x240
l=440/464 m
AJ15293 - AJ15291

27101:004:0691
Tiigi tn 9

MPL417840
 AI 4G120
 l=12/26 m
 PVC Ø110 450 N l=12 m
 AJ15291 F1 - F1 M1

AJ15291
1VM630
100 kVA
Vt joonist IP6707-E1-3 leht 2

I ennika alajaam (KTPN)
250 kVA
Demonteerida

AI 4G120 I=11/25 m
AJ15291 F3 - F3 M1

MP L417842
AI 4G120 I=1/25 m
AJ15291 F5 - F5 M1

2x(PVC Ø110 450 N l=11 m)

MPL417843
 AI 4G120
 l=13/27 m
 PVC Ø110 450 N l=13 m
 AJ15291 F7 - F7 M1
 KP L225444
 AI 3x240
 AJ15293 - AJ15291

KPL225444
AI 3x240
AJ15293 - AJ15291

MPL4656
Al 4G50 l=8/13 m
Jätkäta 1 kV muhviiga olemasoleva Al 4x50 kaabliga
AJ15291 F9 - 126174LK

MPL2650
Al 4G25 l=8/13 m
Jätkäta 1 kV muhviiga olemasoleva Al 4x25 kaabliga
AJ15291 F11 - Tilgi tn 5
2x(PVC Ø110 450 N l=13 m)

27101:004:016-
Tiigi tn 5

כ
ט


A diagram of a staircase with 8 steps, numbered 1 to 8. Step 5 is highlighted in blue.

Tingmärke

-
- Projektide valimine
- Projektiteeritud MP maakaaubellinn
 - Projektiteeritud KP maakaaubellinn
 - Projektiteeritud 450 N kaitsetoru
 - Projektiteeritud alagann
 - Olemasolev KP õhuliin
 - Demonteeritav KP õhuliin
 - Kimistu piir

Projekt						Tellija	
Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond							
						Elektritelevi OÜ	
Joonis						Joonise nr	IP6707-E1-1
Asendiplaani vaated 5 ja 6							
Kontrollteems	Kaupo Maaten		03.2024	5127053	Möökalava	M 1:500	
Kontrollis	Aap Erik			5309 0199	Saadum	Tööprojekt	
Projekti juht					Keel	Lehit 6	Lehit 9
					Est		
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EI.10665798-0001							

Vaade 7



Tingimärke									
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Projekteeritud KP maakabellini</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Projekteeritud 450 N kaitsetoru</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Olemasolev KP õhuliin</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Demoniteeritav KP õhuliin</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Kinnistu piir</div></div></div>									
Projekt									
Imavere-1513 fildri rekonsstrukseerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond									
Tallinn									
Elektrilevi OÜ									
Joonis									
Asendiplaani vaade 7									
Joonise nr IP6707-E1-1									
Möötkava									
M 1:500									
Tööprojekt									
Lehti 7									
Lehti 9									
E-post estonia@leonhard-weiss.com									
Telefon +372 601 2285									
Registrikood 12083548									
EL10665788-0001									

Vaade 8

Taastada kruusatee
5 m²

PVC Ø160 750 N l=9 m

KPL225443
A1 3x240
AJ15293 - AJ15291

PVC Ø160 450 N l=283 m

83501:001:0351
Kure

83501:001:0352
Kurela

116

117

Demonteerida 3xAS-50 õhuliin
l=1273 m
Marga aj - M131

27101:004:2350
Tiigi tn 15

Demonteerida 3xAS-50 õhuliin
l=1273 m
Marga aj - M131

Marga alajaam
Olemasolev

115

83401:001:0729
Reimani-Kabala tee

PVC Ø160 450 N l=149 m

NBI Veetrass

NBI Olemasolev 0,4 kV
maakaabeli

27101:004:2340
Tiigi tn 13

Tingimärke

Projekteeritud K/P maakaabeli


Projekteeritud 450 N kaitsetoru

Projekteeritud 750 N kaitsetoru

Olemasolev K/P õhuliin

Demonteeritav K/P õhuliin

Kinnistu piir



Projekt		Tellijä	
Imavere-1513 fildri rekonstrueerimine I etapp Kabala küla Türi vald Järva maakond		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Joonise nr	
Asendiplaani vaade 8		IP6707-E1-1	
Projekteeris	Kaupo Maaten	03.2024	5127053
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199
Projekti juht			
E-post: esionia@leonhard-weiss.com		Mõõkava	
Telefon: +372 601 2285		Staadium	
Registrikood: 12083348		Keel	
EI.1065798-0001		Leht	
		Leht	

