AXAL-TT 3×50/25 l=2895m, trass l=2824m
kaablikaitsetorus PVC Ø110 450N l=355m
Lahtine kaeve 1,2m tee all,
pinnastee taastamine ca 10m²

AXAL-TT 3×50/25 l=2895m, trass l=2824m
kaablikaitsetorus PVC Ø110 450N l=6m

Leht 3

Leht 5

ETTEVAATUST! Drenaaž!

Piiripiir 63101:001:0054

Lähis naabrid 95 63101:001:0058

Lähis naabrid 79 63101:001:0058

Tingmärgid

50	Olemasolev mastalajaam
	Projekteeritud jaotusalajaam
1VJ2	Projekteeritud keskpingekaabel
	Olemasolev 10kV õhuliin projekteeritud kaablimast
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Drenaažitrass
	Kinnistu piir

Kagu Elekter

OBJEKT

AS TREV-2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumine.

Kardla küla, Tartu maakond,

Kagu Elekter OÜ
Kivi tn. 24, 65605 Võru
www.kaguelekter.ee
Tel. +372 7828 015
info@kaguelekter.ee
Reg. kood: 11632588
MTR: TEL 001202

JOONISE NIMI	Asendiplaan. 10kV maakaabelliin.			MASTAAP	1:1000
TELLIJA	Elektrilevi OÜ		VALD-KOND Liitumine		
PROJ.	Lembit Saluste	ALLKIRI	EHITUS-JÄRK Uusehitis	PROJEKT. STAADIUM	Tööprojekt
KONTR.	Lembit Saluste	ALLKIRI	TÖÖ NR LP6943	JOONISE NR	EL-01-04
FAIL	LP6943-1-12		KUUPÄEV 15.03.2019	MUUDATUS	00