



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 20.10.2023 nr 6-1/10958

Meie 24.11.2023 nr 7.2-2.1/3444-4

**Kopli küla Toomla kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu korduvaks
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder LOOV Arhitektid OÜ poolt koostatud „Kopli küla Toomla kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisesel põhjusel:

1. Ohuhinnangus peatükk 2 ja 2.1 on pealkirjas Kangrumetsa tee 3, mis on ebakorrektn.
2. Tuletõrjesisvarustuse tagamine ühe hüdrandiga detailplaneeringu alal ei taga 200 m põhimõtet mööda teed, hetkel ühe hüdrandiga jäävad kaugemad krundid ca 300-400 m peale, kui mööda teed liikumist arvestada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus