









TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Projekteeritav MP maakaabel
	Projekteeritav liitumiskilp
	Projekteeritav jaotuskilp
	Projekteeritav kaitsetoru 450N
	Projekteeritav kaitsetoru 750N
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev MP maakaabel

Haljasala taastamine M 1:50

Heinaseeme
(külvinorm 25 g/m²)

Taastatav pealiskiht
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)


Tagasitäide
kohapealsest pinnasest

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Kaitsetoru

Maakaabel

Laius 1m



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 447928
2. AJ Savimäe:(Otepää) F3 MP kaablile teha sisselõige ning pikendada kaablit kuni uue jaotuskilbini. Jaotuskilbi kõrvale paigaldada liitumiskilp, vastavalt joonistele LR9611-1 ja LR9611-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,2m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Drenaazi teostusjoonised on informatiivsed ja drenaazi asukoht on orienteeruv!

Maakaabel AXPk 4G120
Nr: MPL413517 (Uus nr)
Trass=4m
L=6m

Maakaabel AXPk 4G120
Nr: 45126 (Vana nr)
Trass=4m
L=6m

Liitumiskilp
LK223064

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m


Jaotuskilp
JK66611

Hundi
55701:001:1186

Betoonplokk!

71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee
63602:002:1532

71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee
63602:002:0904

Projekt		Hundi elektrivarustus, Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond			Tellija		Enefit Connect OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee		Joonis			Joonise nr		LR9611-1	
		0,4kV Elektrivõrgu plaan						
		Projekteeris	Karl-Magnus Rebane		59171680	Mõõtkava	M 1:250	
		Kontrollis	Aap Erik			Staadium	Tööprojekt	
				Keel	Leht	Lehti		
				EST	1	1		