



PÄÄSTEAMET

Aare Aun
SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ
aare.aun@sos-lastekyla.ee

Teie 10.01.2025

Meie 13.01.2025 nr 7.2-2.4/231-1

Nõusolek Juuru perekodudes ATS asendamisest autonoomsete anduritega

Austatud Aare Aun

Kuni kümne kasutajaga hoone võib võrdsustada oluliste tuleohutusnõuete osas I kasutusviisiga hoonega, kui see ei ohusta hoones viibivaid isikuid. Selliselt on Lääne päästkeskus nõus, et Juurus paiknevad SOS Lasteküla perekodude hooned varustatakse autonoomsete tulekahjusignalisatsioonanduritega ja kui ehitistes on tahkekütteseadmeid (ahi, kamin, pliit, katel), siis ka vingugaasianduritega. Andurid tuleb paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Soovitan andurid paigaldada igasse magamisruumi.

Kuidas seadustada ATSi ehitistest eemaldamine (võimalik ka et ehitise ehitusprojekti tuleb muudatus sisse viia), selle kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Jaanso
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lääne päästkeskus

Sama: Rapla Vallavalitsus rapla@rapla.ee

+372 5029972
jaak.jaanso@paasteamet.ee

Lääne päästkeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585