



TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- DEMONTEERITAVTAV 10 KV ÕHULIIN
- MITTE TÖÖS OLEV OPT. SIDEKAABELLIIN (TELIA EESTI AS)
- OLEMASOLEV GAASITRASS (ELERING AS)
- OLEMASOLEV VEETRASS
- TRUUP
- TEE
- OLEMASOLEV 10/0,4 KV ALAJAAM
- PROJEKTEERITUD 10 KV KAABELLIIN
- PROJEKTEERITUD 10 KV JÄTKUMUHV
- PROJEKTEERITUD SUUNDPUURITAV LÕIK
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU

MÄRKUSED: AS PÄRNU VESI (veetrass)

- Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või kooskõlastamisel ei nõuta teisiti.
  - Rööbiti kulgemisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
    - 1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon
  - Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
    - 0,3 m - Veetoru ja kanalisatsioon
- Murukatete ja teede taastamine:
  - Kaablitrasside pealiskihit, murukatted, teed, kraavid ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele olukorrale. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Suundpuurimisel veetorustiku kaitseks rakendatavad ohutusmeetmed ja tööde läbiviimise meetoodika tuleb kooskõlastada AS PÄRNU VESI piirkonnajuhiga (kontakt täpsustada).
- OÜ-d Sindi Vesi teavitatakse vähemalt 5 päeva enne tööde algust ja ettevõtte esindaja ettenäitamise järgi tähistakse veetorustik ja sinna juurdekuulub koha peal.
- Tööde sooritamiseks kaitsevööndis väljastab Eleringi esindaja gaasitorustiku kaitsevööndis töötamise kirjaliku loa.
- Tööde ettevalmistamisel ja teostamisel arvestada Sindi linna kaevatööde eeskirja, 15.04.2010 a. , määrus 4.

MÄRKUSED:

- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Töö alusena on kasutatud GEORAM OÜ topo-geodeetilist alusplaani (töö nr. 283/19-25, 22.04.2025 a.).

Nr.		Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
Inseneritööd OÜ		Reg. Nr. 10219358	Tellijä: ELEKTRITSENTRUM AS	
Siidisaba 5-52		MTR - EL10219358-0001	Too nr. 25-06	
Tallinn 11311		MTR - FPR000206	Objekt: UUETOA (SUNRISE) TOOTMISJAAMA SALVESTI LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA	
tel 512 6050			Uuetoa mü, Pulli küla, Tori vald, Pärnu maakond	
e-mail: inseneritood@gmail.com			Joonise nimetus: UUETOA PEJ ASENDIPLAAN	
Pj	Andrus Pihel		Staadium: TP	
Ins	Andrus Pihel		Leht 1/4	
Koostatud / trükitud: 12.06.2025 / 12.06.2025			Versioon	
			Mõõtkava: 1:500	