



PÄÄSTEAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee

Teie 20.05.2025 nr 7-1/53-24

Meie 18.06.2025 nr 7.2-3.1/3039-1

Detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Esitasite Päästeameti Põhja päästeskusele 20.05.2025 kirjaga nr 7-1/53-24 kooskõlastamiseks Saku valla Jälgimäe küla Kanama tee 19 ja 21 maaüksuste ning detailplaneeringu materjalid.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kanama tee 19 ja Kanama tee 21 maaüksuste ärimaa ja elamumaa kruntideks jaotamine.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Kert Keller Kanama tee 19 ja 21 maaüksuste ning detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Detailplaneeringu seletuskirjas ei ole kajastatud rajatava tuletõrje veemahuti mahtu ning aastaringselt kustutusvee kättesaadavuse nõuet;
- 2) Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ kohaselt peab veevõtukoht paiknema hoone kõige kaugemast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel ning kaugust tuleb mõõta mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Arvestada mahuti asukoha valikul eelnimetatud kaugusega ning kajastada vastav tingimus detailplaneeringu seletuskirjas;
- 3) Täpsustada detailplaneeringu seletuskirjas, et juhul kui hoone väline kustutusvee vajadus ületab 10 l/s, tuleb puuduv veekogus lahendada oma kinnistu piires.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kert Keller

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Põhja päästeskus

Kert Keller

+372 51909632

kert.keller@paasteamet.ee