


Tööd toimuvad muinsuskaitsealal
Sikassaare mõisa park reg nr 20819
Sikassaare mõisa peahoone reg nr 20816
Sikassaare mõisa lõvifiguur 1 reg nr 20817
Sikassaare mõisa lõvifiguur 2 reg nr 20818

Muinsuskaitseala

Proj. jaotuskilp JK236465, sokliga pinnases
Kõrvuti liitumiskilbiga. Märketulbaga

KILBI PAIGALDUS



1,80 km

Riigitee kaitsevöönd

27003:001:0365
Mõisa

ASENDIPLAAN


27003:001:0782
Talli

27003:001:0783
2700148 Metalli tee

27003:001:0895
Erea

Sikassaare 10/0,4 kV alajaam F2 0,4 kV fiider.
Olemasolev AXP4x120 maakaabel kaevata lahti ja
poolitada. Kaabel pikendada kahe AXP4x120 kaabli jätkuga
jaotuskilbini L=15/19. Ühendused jätkumuhvidega pinnases.
Alajaama poolne kaabel ühendada JK lattidele (MPL440032)
Edasiminev kaabel ühendada JK F1 fiidril (MPL440033)
Kaablid kaitsta kaitsetorudega 2x1250N/110mm/13m (kinniselt)
2x450N/110mm/2m.
Ristumisel teega vähemalt 1m sügavusel

KAKS KAABLIT KAEVISES



Sikassaare 10/0,4 kV komplektalajaamas (KTPN)
Asendada F1 SLB2 kaitseülitis sularid (125A sularid NH2)
Asendada F2 RBK1 kaitseülitis sularid (160A sularid NH1)

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.13544G
07.05.2025. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: enersense		Address: Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev: 26.07.2025
Töö nimetus: Sikremi Sikassaare küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC3794, 491189, EPP-928722-1		Reg nr: 11445550		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC2042
Joonise nimetus: Asendiplaan		Telefon/fax: 56608245		Telefon/fax: 56608245	Joon nr: 001
		e-mail: heiki.jakobson@enersense.com		e-mail: heiki.jakobson@enersense.com	Mõõtkava: 1:500
		Projekteerija: Heiki Jakobson			