



PÄÄSTEAMET

Peeter Tambu
Narva Linnavalitsus
narvalv@narva.ee

Teie 05.04.2024 nr 4.2-17/5590-6

Meie 17.04.2024 nr 7.2-3.3/1990-2

**Ettepanekute küsimine Narva metskond
103 ja selle lähiala detailplaneeringu
lähteseisukohtadele**

Austatud Peeter Tambu

Vastavalt PlanS § 81 lg 1 palusite esitada ettepanekud Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadele.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus;
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Arm
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 54490478
laura.arm@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585