

Asendada AJ Kraavi:(Kose)
olemasolevad õhuliini visangud
M1-M4 AMKA 3x120+95'ga.
L_{trass}=125m, L_{koju}=133m



TINGMÄRGID

- ASENDATAV MP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. TÖÖD TOIMUVAD 12 KOSE-JÄGALA MAANTEE KM 4,07-4,12.
2. DEMONTEERIDA AJ KRAAVI:(KOSE) F2 ÕHULIINI VISANGUD M1-M4 JA ASENDADA AMKA 3X120+95 ÕHUKAABLIIGA.

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
-------	---------------	---------	---------------------

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970 EL10303995-0001 info@khenergia.ee			Tellija Elektrilevi OÜ		Projekti nr. LR7697, LR7696		 LIIGE "EESTI ENERGIATÄRVIKUSKONSULTATSIOONITENNETE LIIDE"
			Töö nimi Kehra maantee 29a ja 29a liitumine, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond		Joonise nr. EL-4-03		
Kontrollis	T. Roosna	05.2023	Joonise nimi Asendiplaan		TP	1/1	Mõõtkava
Projekteeris	A.M.Pärna	05.2023					
Faili nimi Asendiplaan							