



Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "IP7214".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tood nr 123106 (22.08.2024). Koordinaatsüsteem L-E57 97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaabli ja elektriseadmete paigaldamisele järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajapohase nõuded. Normdokumentide nimekirja vt. Seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabli trassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:		Päevalille 2-2, Ülenurme,		Kuupäev: 17.09.2024	
Elektrilevi OÜ		Tartumaa; 61714		Töö nr: 24-114	
		MTR: TEL002388		Joonise nr: 00Y	
		Reg. nr: 12688881		Mõõtkava: M1:12000 A1	
Töö nimetus:		Pargi F-613 rekonstrueerimine. IP7214			
		Telefon: +372 553 4119			
		E-mail: jaanus@stromtec.ee			
		Projekteerija: Martin Bluum, 56969904			
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	