Tingmärgid

- 1W2 — Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 — Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
- Proj. kaevikuava
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Ettevaatust! Ristumine õhuliiniga (10kV).

Toila 35/10 -> AJ9413
AHXAMK-W 3x240, **KPL409562**, L=6+2247+6 m
Kaitsetoru PVC 160 750 N, L=00 m
Paigaldussügavus H_{min}=1 m

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=13 m
h = -1,5m

80201:001:0224
Kruusimäe

80201:001:0225
Kruusimäe

80201:001:0714
Põhja tee

X = 6590450
Y = 6589400

X = 6590400
Y = 6589450

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "II1691".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töod nr 13523G (24.04.25). Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3, Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimisegule kasutama ka kivistuvat segu. Kivistuva segu kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra (tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda (esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 20.05.2025
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-27
Töö nimetus:	Kalevi: (Kohtla-Järve) F2 VME, Metsamägara küla, Toila vald, Ida-Viru maakond. II1691	Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 002
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A1
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija:	Martin Bluum, 56969904	
		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	