



Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

Teie: 30.10.2025 nr 16-7/22-04713-028
Meie: 11.11.2025 nr 9.3-4/25/8764-2

Saare-Liivi meretuulepargi veekaabelliini hoonestusloa andmise otsuse eelnõu

Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale tutvumiseks ning arvamuse või vastuväidete esitamiseks Saare-Liivi meretuulepargi veekaabelliini hoonestusloa andmise otsuse eelnõu.

OÜ Utilitas Wind (registrikood 16171123) esitas 11.04.2022 TTJA-le hoonestusloa taotluse veekaabelliini paigaldamiseks Liivi lahte Saare-Liivi meretuulepargi põhivõrguga ühendamise eesmärgil. Taotlust täiendati 12.08.2022, 22.08.2022 ning 05.09.2025.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Saare-Liivi meretuulepargi ühendamine Eesti põhivõrguga. Hoonestusloa taotluse kohaselt on veekaabelliini orienteeruv pikkus meretuulepargi koormatava ala servast randumispunktini ca 25 km ning koridori laiuks meres on arvestatud 6 kuni 20 m, sõltuvalt kaablite omavahelisest kaugusest ja paigutusest. Veekaabelliinina paigaldatakse hinnanguliselt kuni 6 ca 50 cm läbimõõduga ühises armeeritud kestaga kolmesoonelist või kuni 18 ca 25 cm läbimõõduga armeeritud kestaga ühesoonelist kuni 400 kV kaablit. Veekaabelliin on kavandatud randuma Laoküla rand kinnistul (katastritunnus 82603:003:0257).

TTJA algatas 22.12.2022 otsusega nr 1-7/22-473 Saare-Liivi meretuulepargi veekaabelliinile hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise (KMH), mis liideti TTJA 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521 algatatud Liivi lahte kavandatava Saare-Liivi meretuulepargi rajamise KMH menetlusega.

TTJA tunnistas 06.08.2025 kirjaga nr 16-7/21-02502-212 nõutele vastavaks Roheplaan OÜ töö „OÜ Utilitas Wind Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamine. KMH aruanne, nõutele vastavaks tunnistamisele 17.06.2025 (täiendatud 30.07.2025)“, milles hinnati OÜ Utilitas Wind Saare-Liivi meretuulepargi esialgse ala ja põhivõrguga ühendamiseks paigaldatavate veekaabelliinide keskkonnamõju, ning seadis kohustuseks, et KMH aruandes tehtud ettepanekuid mõju leevendamiseks peab edasises loamenetluses arvestama.

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita vastuväiteid Saare-Liivi meretuulepargi veekaabelliini hoonestusloa andmise otsuse eelnõule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristel Kallaste
menetlusgrupi juht