



**Edasi vt.  
Leht 3-1**

Põllu tee 3  
39201:004:2832

Vallimetsa  
39201:004:0845

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee  
39201:004:4873

Pendriko  
39201:004:5383

Dem: 10 kV õhuliini juhe  
M28 - M43  
AS-50; L = 1254 m (trass)

Asendada 10 kV õhuliini juhe  
M28 - M42  
BILL-62; L = 1244 m (trass)

Asendada traavers  
ja tõmmitsad  
M28 (puiti, KRE)  
KL3, h=9 (11) m  
KP kaablimast

Asendada traavers  
ja tõmmitsad  
M57 (M58) (puiti, KRE)  
KL3, h=9 (11) m  
KP kaablimast  
Kõrgsääre LP LL.13

Määrtee  
teekaitsevöönd

Proj. raiutav võsar, S = ca 5400 m²  
Raiutud materjal utiliseerida.

Oi olev 10 kV õhuliin  
SAX-50  
(suund. MAJ "Lauri")

Põllu tee 8  
39201:004:2930

Põllu tee 5  
39201:004:2952

Projekt:	Lauka - Viskoosa 10 kV liini rekonstrueerimine Kõrgsääre alevik, Hilumaa vald, Hiiu maakond		Tellijä:	Enefit Connect OÜ
Joonis:	Asendiplaan		Joonise nr:	IP6291-1
	Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5346 2362	
			Möötkava	1:1000
			Lehti	2
			Staadium	Tööprojekt
				4

