



Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	VS+1-2	VS+1-3	VS+1-4	VS+1-5	VS+1-6	VS+1-7	VS+1-8	VS+1-9	VS+1-10	VS+1-11	VS+1-12	VS+1-13	VS+1-14
OL. OL. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	6.89	6.90	6.90	7.30	7.30	8.90	10.25	12.30	12.50	12.50	12.70	12.54	12.40
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	6.89	6.90	6.90	7.30	7.30	8.90	10.25	12.30	12.50	12.50	12.70	12.54	12.40
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	5.09	5.10	5.10	5.50	5.50	7.00	8.45	10.50	10.70	10.70	10.90	10.74	10.89
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
LANG	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TORU MATERJAL	PE De63 - 163.8m							PE De110 - 204.2m					
VAHEKAUGUSED (m)	21.0	1.3	38.9	1.3	28.0	28.8	22.5	21.9	38.8	13.7	10.8	52.2	24.2
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN													

1	Torustiku lahendus muudetud ristumisel Kirja teega (11397 Klooaga aiandusühistu tee).	20.10.2025
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
<b>AQUARE</b> EEP004288		Tellijä: VOT&SUN OÜ Töö nimetus: Tammiku detailplaneeringu järgsed veevarustuse ja kanalisatsioonüsteemid
Koostaja: Marko Raid Vastutav pädev isik: Marko Raid Lähtefaili nimetus: AQ23094_PP_TammikuDP-VKV-M1.dwg Projekti koostamise kuupäev: 31.07.2023		Joonise nimetus: Veetorstike pikiprofil lõigus LPK-1 kuni VS1-13 Objekti aadress: Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Töö nr: AQ23094 Staadium: PP Joonise nr: VKV-6-01 Mõõtkava: 1:500/1:50