



- TINGMÄRGID**
- 1W1 Projekteeritud laadija maakaablid torus
 - 1W1.1 Projekteeritud välisvalgustuse maakaablid torus
 - 1xS Projekteeritud sidekaabel
 - Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru lahtisel meetodil
 - Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru kinnisel meetodil
 - Projekteeritud vahekilp
 - Projekteeritud elektriauto laadija MaxiCharger DH240 (100/240kW)
 - Projekteeritud elektriauto laadija vundament
 - Projekteeritud liiklusemärg postile
 - Projekteeritud parkimiskoht
 - Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
 - Projekteeritud tänavakivi kõvakate
 - projekteeritud tänavakivi
 - olemasolev KP elektrikaabel
 - olemasolev MP elektrikaabel
 - ↔ elektrisõiduki laadimiskoha märgistus
 - projekteeritud parkimiskoha märgistus
 - "Elektriauto parkimiskoht" teemärk 575e
 - Projekteeritud valvekaamera
 - riigitee kaitsevöönd

- MÄRKUSED:**
1. PAIGALDADA UUS KILP JK S1 ASENDIPLAANIL MÄÄRATUD KOHTA.
 2. PAIGALDADA LIITUMISKILBIST "LK231845" MP KAABEL AXPK 4G150 OLEMASOLEVATESSE TORUDESSE JA JÄTKATA PROJEKTEERITUD KAITSETORUDEGA UUE KILBINI "JK S1".
 3. PAIGALDADA UUS ELEKTRIAUTODE LAADIJA AUTEL MAXICHARGER DH240. TOIDE VÕTTA KILBIST JK S1
 4. KAABLITE PAIGALDAMISEL TEISTE TEHNORAJATISTE KAISTESOONIDES LÄHTUDA TEHNORAJATISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISE KORRAST.
 5. EHITUSTÖÖDE TEOSTAJA PEAB EHITAMISEGA KAASNEVATE VEOSTE VEDAMISEL KINDLUSTAMA SÕIDUKITE REHVIDE PUHTUSE JA VÄLTIMA PINNASE, TOLMU, VEE, EHITUSPRAHI NING MUU MATERJALI KANDUMISE VÄLJAPOOLE SULGEMISE ALA PIIRI.

Projekt: Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine Kergu kauplus, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond		Tellij: Elektrum Eesti OÜ	
Joonis: Asendiplaan		Joonise nr: EL-4-01	
 <small>Connecto Eesti AS Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris Denis Kondaev <small>31.03.2026</small>	Möötkava 1:500 Leht Lehti	Stadium TP 1 1
	Kontrollis Dmitry Kondaev <small>31.03.2026</small>		
	asendiplaan 1501279_TP_EL-4-01_asendiplaan_Sürgavere tee 7		