Kaabelliin paigalda kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=69m,

Kaabelliin paigalda olemasolevasse reservtorusse L=13m,

Kaabelliin paigalda kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=130m, sügavus 1,0m

Proj. liitumiskilp **LK234081**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele, ol.oleva kilbi kõrvale
-Kilbi uks peab avanema kõnnitee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: 2x(L=2m, Ø75, 450N)

Proj. liitumiskilp **LK234080**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele, ol.oleva kilbi kõrvale
-Kilbi uks peab avanema kõnnitee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: 2x(L=2m, Ø75, 450N)

Ol.olevad kaablid kaevata lahti ja tõsta proj. jätkumuhvideni, L=5m

riigitee kaitsevööndi piir

AHXAMK 3x240+35 Nr 91163
-L=99 m
-Nr 91163 Jätkumuhv - AJ12024 K07
-Kaitsetorus D160,750N

Teemaal paigaldussügavus 1.0m

79601:001:2760
Kõrve tn 20

79403:002:1130
Kõrve tn 24

79403:002:0974
Kõrve tn 1

79601:001:2037
Kõrve tänav L1

79601:001:2038
Kõrve tn 6

79601:001:2763
Kõrve tänav L3

79601:001:2039
Kõrve tn 10

79601:001:2036
Kõrve tn 8

79403:002:1052
Kõrve tn 14

79403:002:1051
Kõrve tn 12

79403:002:0507
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee

X = 6478650
Y = 661000
X = 6478650
Y = 661150
X = 6478500

N

M2
M3

Tingmärgid vastavalt
Teede Kavand OÜ töö nr 388
„Tartu mk, Tartu vallas Kõrveküla-Vahi tee jalgratta ja jalgtee ehitusprojekt, teedeehitus ja liikluskorraldus“:

-Projekteeritud kergliiklustee
-Projekteeritud haljastus

Tingmärgid vastavalt
Voltio OÜ töö nr 01509-23
„Kõrveküla kergliiklustee valgustuse projekteerimine, välisvalgustus“:

1W1 1W1 1W1 -Projekteeritud tänavavalgustuse kaabelliin
-Projekteeritud valgusti

Tingmärgid:

XW2 XW2 XW2 -Projekteeritud ol.oleva keskpinge maakaabelliini ümbertõstmine
XW2 XW2 XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
XW2 XW2 XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
XW2 XW2 XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliini paigaldus reservtorusse (x-kaablite
XW1 XW1 XW1 -Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
-Projekteeritud jätkumuhv
-Demonteeritav objekt
-Kinnistu piir
-Olemasolev keskpinge maakaabelliin
-Olemasolev keskpinge õhuliin
S S S -Olemasolev sidetrass
G G G -Olemasolev gaasitrass
V V V -Olemasolev veetrass
K K K -Olemasolev survekanalisatsioonitrass

-Projekteeritud puurimiskaevik

-Projekteeritud komplektalajaam

MÄRKUSED:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ja normatiividele.
2. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevööndites, milles töötamine kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga.

Aluslaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12974G). Koostamise aeg: 11.12.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 13.06.2025
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC2904
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01-02
		Telefon: 53726646	Mõõtkava: M 1:500/A2
Töö nimetus: Kõrve tn 4 ja 6 peakaitsme suurendamine, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT		e-mail: andres.pukka@elram.ee	
		Projekteerija: Andres Pukka	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollija: Andres Pukka	Muudatus: Ver 2