



TERVISEAMET

Tõrva Vallavalitsus
torva@torva.ee
Kevade 1
Tõrva, 68605, Valgamaa

Meie 11.06.2024 nr 12.5-1/24/751-2

Tõrva Lasteaed Mõmmik Tõrvalille õppekoha aiarühma ruumid

Terviseamet (edaspidi amet) teostas 16.05.2024 rahvatervise seaduse § 15 lg 1, korrakaitse seaduse § 24 lg 1 ja ameti koostatud ohuprognooosi alusel riikliku järelevalvemenetluse eesmärgiga kontrollida Tõrva lasteaed Mõmmik Tõrvalille õppekoha (registrikood 75005771) vastavust Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruses nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (edaspidi määrus nr 131) kehtestatud nõuetele Järelevalvemenetluse käigus koostati menetlustoimingu protokoll 12.5-1/24/751-1.

Tõrva lasteaed Mõmmik Tõrvalille õppekoha kontrollkäigus selgus, et Tõrvalille õppekoha aiarühmades ei ole lastel piisavat liikumisruumi. Mõlemas aiarühmas on 22 last, kuid põranda pindala lapse kohta keskmiselt 1,5 ruutmeetrit.

Selgitame, et vastavalt määruse nr 131 § 6 lg 6 peab mängu- ja magamisruumis põranda pindala olema iga lapse ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit. Mängu- ja magamisruum võib olla ühendatud, kui põranda pindala lapse kohta on vähemalt 4 ruutmeetrit. Sama määruse § 13 lg 2 alusel peavad lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga viima nimetatud nõuetega vastavusse hiljemalt 1. septembriks 2030. Seoses sellega soovib amet ülevaadet, et milline on ajakava Tõrvalille õppekoha vastavusse viimiseks määruse nõuetega. Nimetatud tegevused peaksid kajastuma ka Tõrvalille õppekoha uuendatud arengukavas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane
58225415 Aira.Varblane@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574