

Diagram illustrating the measurement of the distance from the toe to the heel (l) and the distance from the toe to the force plate (a).

Proj. keskpinge kaetud juhtmega õhuliin
(paljasjuhtme asendamine)
Proj. keskpinge puitpost
Proj. keskpinge õhuliini tõmmits
Olemasolev keskpinge õhuliin
Katastriüksuse piir
Uus mastitähistus
Olemasolev masti tähistus

Kurni-Põllu
15905: 002: 0146

M14-M18
Asendada r/b post puitpostiga
Kreosoot, kl. 3, H=11m

M13
Asendada r/b mast kahest puitpostist koosneva
portaalmastiga.
Mast kindlustada 4 tõmmisega mõlemas liini suunas.
2x Post: tanalith, kl. 4, H=11 m
Tõmmised: 6x a=0,3 m, l=7 m

Audru metskond 180
15905:002:0501



Projekt	Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 1					Tellija Enefit Connect OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665788-0001	Joonis	Audru metskond 180 kinnistu plaan				Joonise nr LR7190, IP5503-1		
	Projekteeris	Tõnu Heinmets		03.2023	+372 55634332	Mõõtkava	1:500	
	Kontrollis					Stadium	Tööprojekt	
	Projekti juht					Keel EST	Leht	Lehti