



Märkused maakaabliga ristumisele.

- * Ristumine maanteega teostada kinnise kaevu meetodil (suundpuurimine).
- * Paigaldatavate kaablikaitsetoru rõngasjäikus peab vastama 1250N plasttorule.
- * Transpordimeetrit taotlema teehoiuvälise tegevuse luba.
- * Töövõtja kohustub esitama Transpordimeetrite teostusjoonised peale kaabli paigaldamist kuu aja jooksul.
- * Vastavalt kooskõlastustingimustele.

